



**DOPRAVNÝ PODNIK
BRATISLAVA**

Uchádzači

Váš list značky / zo dňa	Naša značka	Vybavuje Mgr. Latáková	Bratislava 04.02.2021
--------------------------	-------------	---------------------------	--------------------------

Vec: ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE - ODPOVEĎ

Predmet zákazky:	ČSPL Jurajov dvor-sever
Druh zákazky:	verejná súťaž s reverzným postupom
Označenie vo Vestníku ÚVO:	č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021 pod značkou 536 – WYP
Interné označenie:	PL 11/2020

Dňa 01.02.2021 bola doručená spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „**Obstarávateľ**“) žiadosť o vysvetlenie na predmet zákazky: „**ČSPL Jurajov dvor-sever**“.

Žiadame vás o vysvetlenie nižšie uvedených skutočností:

Otázka č. 1

po preštudovaní PD toto chýba vo VV, chcel bych vás pozadať o doplnení poprípade o vysvetlení.

SO 01

- vyčistenie starej ORL a záchytnej betónovej nádrže
- likvidácia nebezpečných látok z čistenia a tých čo sa nachádzajú v zariadeniach

PS 01

- technický stav nádrže – defektoskopia (2x40 m³)
- nádrž na ALYCOL
- čerpadlo a plniaca zostava
- miešadlo
- čistenie a likvidácia starých potrubných rozvodov

PS 02

- kompletná elektroinštalácia (káble, svietidlá) v zmysle výkresu č. 6 PS2 Umelé osvetlenie

Odpoveď č. 2

Prikladáme odpovede na otázky uchádzača ako aj upravený celkový výkaz výmer a doplnené prílohy.

SO 01

- **vyčistenie starej ORL a záchytnej betónovej nádrže** : Stará ORL ostáva na pôvodnom mieste, nečistí sa. Záchytná betónová nádrž vo výkaze výmer položka 34. kde je vyčerpanie nádrže 36 m³. Myslí sa tým vyčerpanie vody do najbližšej kanalizačnej šachty areálovej kanalizácie. Vodu nie je treba zneškodňovať

ako nebezpečný odpad, je nevyužívaná a vody v nádrži prešli cez ORL. Zneškodnenie vybraného materiálu ako nebezpečný odpad - položka č. 41.

- **likvidácia nebezpečných látok z čistenia a tých čo sa nachádzajú v zariadeniach** - vid'. technológia PS-01

PS 01

- **technický stav nádrže – defektoskopia (2x40 m3)** : nie je predmetom súťaže
- **nádrž na ALYCOL** : Doplnená do výkazu výmer PS-01 + pridaný aj podrobnejší výkres k nádrži (vid'. príloha)
- **čerpadlo a plniaca zostava** : Doplnené do výkazu výmer PS-01 + pridaný aj podrobnejší výkres k plniacej zostave (vid. príloha)
- **miešadlo** : Doplnené do výkazu výmer
- **čistenie a likvidácia starých potrubných rozvodov** : Doplnené do výkazu výmer

PS 02

- **kompletná elektroinštalácia (káble, svietidlá) v zmysle výkresu č. 6 PS2 Umelé osvetlenie** : Doplnené do výkazu výmer pod názvom "Osvetlenie prístrešku"

S úctou

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

JUDr. Barbora Notová

vedúca odboru právnych služieb a verejného obstarávania