

VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU PŘÍPOJKY:

NÁZEV MATERIÁLU	POČET KUSŮ
POKLOP SAMONIVELAČNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 1650 KASI	16
PODKLADOVÁ DESKA PRO UNIV. ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP	16
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ HAWLE 9601 PRO DOM. PŘÍPOJKY. 1,30-1,80 M	16
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ HAWLE 2810 ISO-ZAK S INTEGROVANOU KONCOVKOU 32/34	16
UZÁVĚROVÝ NAVRTÁVACÍ PAS. HAKU/ZAK 5320 D90/34	16
VODOMĚRNÁ ŠACHTA MODULO 1	16
ISO SP D32/80 PN16	48
SYNOFLEX 7974 DN80/DN BUDE OVĚŘENO PŘI ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY	1
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ DN 80	1
PŘ. J. 0400 "S2000" DN 80	1
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ 1,30-1,80 M	1
POKLOP SAMONIVELAČNÍ ŠOUPATOVÝ	1
PODKLADOVÁ DESKA PRO UNIV. ŠOUPATOVÝ POKLOP	1
PLOCHÉ TĚSNĚNÍ NBR OCELOVOU VLOŽKOU	1
NEREZOVÝ ŠROUB S MATICÍ M16 DL. 80 mm	8
PODLOŽKA NEREZOVÁ PRO M16	16
POTRUBÍ PE 100 RC, SDR 17, PN 10 DN 25 (ROZMĚR 32x3)	325,1 m
POTRUBÍ PE 100 RC, SDR 17, PN 10 DN 25 (ROZMĚR 90x5,4)	6 m
VYTYČOVACÍ VODIČ CY 4 mm2	384,3 m
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÉ BARVY NA VODOVODNÍ ŘADY A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	364,2 m

VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU ŘAD:

NÁZEV MATERIÁLU	POČET KUSŮ
PŘÍRUBOVÝ T KUS DN 80/80	3
PŘ. J. 0400 "S2000" DN 80	14
PŘÍRUBOVÉ KOLENO DN 80	2
HYDRANT PODZEMNÍ PLNORŮTOKOVÝ 1,50 M DN 80	2
FF KUS 8500 L=100 DN 80	2
POKLOP PRO HYDRANT PODZEMNÍ	2
PODKLADOVÁ DESKA PRO POKLOP HYDRANTOVÝ	2
PLOCHÉ TĚSNĚNÍ NBR OCELOVOU VLOŽKOU	20
NEREZOVÝ ŠROUB S MATICÍ M16 DL. 80 mm	160
PODLOŽKA NEREZOVÁ PRO M16	320
ELEKTROSPOJKA/OBLOUK PE 100 SDR 11, D 110	31
SLEPÁ PŘÍRUBA DN 80	1
POTRUBÍ PE 100 RC, PE 100, SDR 17, DN 100 (ROZMĚR DN 90x5,4)	272,23 m
VYTYČOVACÍ VODIČ CY 4 mm2	275,32 m
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÉ BARVY NA VODOVODNÍ ŘADY A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	284,13 m

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
Petr Knežik	Petr Knežik		
MÍSTO STAVBY: Pelhřimov			
STAVEBNÍK: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov 393 01		FORMÁT:	5xA4
AKCE: REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ULICI LIDICKÁ		DATUM:	červenc 2020
		STUPEŇ:	PS
NÁZEV VÝKRESU: KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU		MĚŘÍTKO : 1:---	Č.PŘÍLOHY : D15