



TECHNICKÉ SLUŽBY města PELHŘIMOVA

Příspěvková organizace IČO 49056689
Myslotínská ulice 1740, 393 88 Pelhřimov

ELPE s.r.o.
Ing. Zdeněk Hanek
Myslotínská 1978
393 01 Pelhřimov

Vyřizuje:
Starý Vladimír
724 78 28 28

Datum:
17.8.2020

Vyjádření k existenci kabelového vedení veřejného osvětlení

Název stavby: Pelhřimov- Lidická - OT
Místo stavby: k.ú. Pelhřimov

Ve vyznačeném zájmovém území této stavby **se nachází** zemní kabelové vedení VO v naší správě.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou porušit výše uvedené kabelové vedení musí být ze strany investora zajištěna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

Před zahájením prací bude **objednáno** u TSmPe, skupina elektro, přímé vytyčení zemního kabelového vedení hledacím zařízením, tel. 565 327 598 nebo 774 142018.

Zemní práce v ochranném pásmu kabelů V.O. (1 m od kabelu na obě strany) budou ze strany investora prováděny výhradně ručním výkopem a s max. opatrností.

Případná křížení inženýrských sítí s kabely provést dle ČSN 341050 a 736005.

V místě případného vjezdu provést přeložení kabelu VO do patřičné hloubky, chránit chráničkou.

Před záhozem kabelů přizve investor zástupce TSmPe ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku investora. Při nedodržení této podmínky budou případně vzniklé poruchy na kabelech odstraňovány na náklady investora stavby.

Jakékoliv poškození kabelového vedení nebo ostatního zařízení V.O. jste povinni neprodleně ohlásit správci a zúčastnit se jednání o způsobu opravy a náhradě vzniklé škody. Za opravu poškozeného zařízení cizí organizací účtujeme 100 % přírůžku a to podle vyhl. o cenách.

Případné přemístění stožáru VO jde na náklady stavebníka.

Vyjádření se nevztahuje na sdělovací kabely, kanalizaci a vodovod


Dokumentace předložená k posouzení: situace

Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení!

Za TSmP:

Starý Vladimír
Vedoucí staveb a investic

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689 (19)





Technické služby města Pelhřimova,

příspěvková organizace IČ 49056689, DIČ CZ 49056689
Myslotínská ulice 1740, 39301 Pelhřimov
Telefon 565/323138-9, fax. 565325638, e-mail: stary@tspe.cz
Mobil 724 78 28 28

Ing. Zdeněk Hanek
Projektant
Pražská 1187
393 01 Pelhřimov
Váš dopis/ze dne
13.8.2020

Naše zn:

Vyřizuje:
Starý Vladimír
724 782 828

v Pelhřimově:
17.8.2020

Věc: Vyjádření
Akce: Pelhřimov – Lidická - OT
Katastrální území: Pelhřimov
Předložená dokumentace: situace stavby

Při provádění prací na majetku Města Pelhřimova budou dodrženy následující podmínky:

- výkopové práce budou prováděny v souladu s vyhláškou MěÚ Pelhřimov o provádění výkopových prací na pozemcích v majetku MěÚ Pelhřimov
- povrchy komunikací a obrubníky budou provedeny oprávněnou osobou na zhutněný zásyp
- komunikace budou konstruovány pro vozidla do 7.5t
- případné chodníky budou konstruovány jako pojízdné pro vozidla do 5t
- důkladně ošetřit případné spáry asfaltovou záplavkou v živičných krytech dle platných norem a předpisů
- zatravněné plochy budou upraveny osetím a uhrabáním na zhutněný zásyp
- při výstavbě bude dbát, aby nepoškozoval a neznečišťoval části vozovky a okolní terén, kterých se stavba nedotýká
- odpadní znečištěné vody nebudou vylévány do městské dešťové kanalizace ani na jiný pozemek v majetku MěÚ Pelhřimov
- výkopy budou náležitě zajištěny z hlediska bezpečnosti provozu vč. dopravního značení, které bude osazeno na náklady žadatele
- v průběhu výstavby budou plochy v majetku města Pelhřimova dotčené výstavbou udržovány dodavatelem stavebních prací v náležitém pořádku. V případě neuposlechnutí výzvy pracovníka TSMP k úklidu, bude dotčená plocha uklizena TSMP na účet dodavatelské firmy
- bude zajištěn bezpečný a čistý pohyb chodců
- po dokončení prací budou dotčené plochy v majetku města Pelhřimova protokolárně předány zástupci TSMP
- pokud nebudou doloženy hutní zkoušky, tak záruční doba hutnění zásypů bude 60 měsíců
- bude určena osoba odpovědná za dodržování pořádku, nahlášena písemně zástupci TSMP vč. kontaktu
- investor zodpovídá za únosnost konstrukce komunikací a požádá dotčené vlastníky sítí o vyjádření k ochraně přeježděných sítí
- budou dodrženy podmínky Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení-při odkrytí a před záhozem kabelu jste povinni kontaktovat zástupce TSMP – ved.stř. V.O.

Požadujeme, pokud to bude technologicky možné, aby veškeré překopy byly provedeny podvrtem.

Zvláštní užívání místních komunikací se neuděluje v zimním období a v nově vybudovaných komunikacích.

Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení.

S pozdravem

Vladimír Starý
vedoucí staveb a investic

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689