

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Jombíková +421918543284	18.01.2021

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – „Rekonštrukcia priestorov dielní strediska Brezno“

Identifikácia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.,
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia priestorov dielní strediska Brezno**

Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 11.01.2021 zverejnenej pod
ID zákazky č. 10363 prostredníctvom systému JOSPHINE

Skutkový stav.

Dňa 15.01.2021 bola verejnému obstarávateľovi elektronickou formou komunikácie prostredníctvom systému JOSPHINE doručená správa, ktorej obsahom je žiadosť o doplnenie súťažných podkladov týkajúcich sa Prílohy č. 3 Výzvy – Výkaz výmer. Verejný obstarávateľ touto formou informuje všetkých záujemcov a uchádzačov o spôsobe vybavenia žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a predkladá nasledovné stanovisko:

Otázka č. 1

„V prílohe č.3 Výkaz výmer v položke č.10 požadujeme doplniť typ prefabrikovanej montážnej jamy (poprípade požadované rozmery), keď že nikde v súťažných podkladoch sa daný údaj nenachádza.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1

Prefabrikovanú montážnu jamu uvedenú v položke č. 10 Výkazu výmer verejný obstarávateľ bližšie definuje rozmery takto:

- Dĺžka 5,00 m – 8,00 m

- Výška, resp. hĺbka 1,20 m – 1,30 m
- Šírka vnútorná 0,9 m
- Šírka vonkajšia 1,14 m
- Šírka koľajnice 0,1 m x 0,1 m

Jedná sa o montážnu jamu slúžiacu na bežnú opravu osobných a nákladných vozidiel, teda najjednoduchšieho riešenia bez zdvíhacieho zariadenia a bez prívodu elektrického prúdu. V prípade, že je na trhu dostupný prefabrikát montážnej jamy v požadovaných rozmeroch, verejný obstarávateľ tento pripúšťa.

Otázka č. 2

„v položke č. 27 VV je tak isto potrebné určiť či sa bude jednať o sekčné vráta na elektrický alebo mechanický pohon, či majú sekčné vráta obsahovať aj vstupné dvere v rámci vrát pre personálnu obsluhu?“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2

Sekčné vráta uvedené v položke č. 27 Výkazu výmer verejný obstarávateľ definuje ako sekčné vráta s mechanickým pohonom, ktorých súčasťou sú aj obslužné dvere umiestnené na ľavej strane vrát pri pohľade na dielňu.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov a uchádzačov, aby predmetné zmeny zohľadnili vo svojich ponukách.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že vzhľadom k charakteru predmetných zmien, nemení lehoty uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk.

S úctou

Katarína Jombíkova v. r.

špecialista kontroly a VO