



Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PROSTREDIE	INTENZITA
1	SCHODIŠŤOVÝ PRIESTOR	24,84	III	5.1–1.1.1/100/28
2	KLUBOVŇA	11,90		
3	PREDSIEŇ	5,49	III	5.1–1.1.1/100/28
4	KÚPEĽŇA	2,48	III.1	5.1–1.2.4/200/25
5	WC	1,10	III.1	5.1–1.2.4/200/25
6	IZBA	7,83		
7	IZBA	18,37		
8	LODŽIA	2,30		

Napätová sústava: NN3AC PE+N,50Hz,230/400V TN–S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM" PODĽA STN 33 200 4-41

- 4.1.1. - OCHRANÉ OPATRENIE : SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
411.2 - POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU ( OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM )  
A.1 : ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
A.2 : KRYTMI  
411.3. - POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE ( ( OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM )  
411.3.1. -ochranné uzemnenie  
411.3.2 -ochranné pospájanie  
411.3.2 -samočinné odpájanie pri poruche v systémoch TN  
411.3.3 -doplnková ochrana  
415 - DOPLNKOVÁ OCHRANA  
415.1 - doplnková ochrana : prúdové chrániče (FI)  
VONKAJŠIE VPLYVY - PODĽA STN 33 2000-5-51  
Zoznam vonkajších vplyvov v jednotlivých miestnostiach  
- viď PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOV

INVESTOR STAVBY: Mesto Banská Bystrica,	PROJEKT:	Vargová Terézia-CHOVTER M.Rázusa č.95,98 401 Lučenec I.č.037IBB1997 EZ P a E2 tel.047/4321007			
ADRESA STAVBY: Banská Bystrica, Pod Bánošom 80, p.č.2364/1	OBNOVA OBJEKTU INTERNÉTU BANSKÁ BYSTRICA				
AUTOR: Ing. Radoslav Grečnár Ing. Samuel Župa	DRUH DOKUMENTU: (PROFESIA)	DOKUMENT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉ POVOLENIE			
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ronald Gálik	ELEKTROINŠTALÁCIA				
VYPRACOVAL: Terézia Vargová	NÁZOV DOKUMENTU: PÔDORYS 5NP–úprava hyg.zariadení Vnútorné silnoprúdové rozvody	DÁTUM: 04/2017	MIERKA: 1:75	FORMÁT: 2x A4	VÝKRES: E–405