



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo ID 7 (2)	Vybavuje/linka Ing. Monika Debnárová 0949 014 601	Banská Bystrica 24.03.2021
-----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
Predmet zákazky: „Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb“
Druh postupu: podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhuviska podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 15/2021 dňa 22.01.2021 pod značkou oznámenia 3807 – WYP

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) zo dňa 23.03.2021 o 14:49 hod. k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 113 ods. 7 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Vo výkaze okien časti dielňa je uvedené okno O2L a O2P: "Plastové okno O2L - 1500 x 2400 mm predelené v 1/4 výšky, spodná časť otváranie výklopné, horná časť otvárávavá, ľavé, umiestnené v strede preskl. steny, farba biela, kľučky biele, sklo dvojsklo s prestupom tepla Ug min. 1,0 W/(m2K), ..."

Je správny údaj, že spodná časť otvárania je výklopná? Výklopné znamená, že okno bude otvárané do hora. Má byť otvárané potom smerom von? Nemá tam byť otváranie sklopné?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že sa jedná o sklopné okno, ktoré sa má otvárať zhora nadol dovnútra.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa