


Řez 1-1'

M 1:50



POZNÁMKA

- S.H. udává výšku VZT nad čistou podlahou
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zařízení č. 1 opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu


— · — · — Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu

— Přírodní stávající VZT potrubí

----- Odsávací stávající VZT potrubí

 Dveře bez prahu + mezera 20 mm
(alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

$$\pm 0,000 = 514,980$$

Autor / zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autORIZOVANÝ inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu	Paré			
Vedoucí projektant		Ing. Petr Oljinyk	autORIZOVANÝ inženýr pro pozemní stavby					
Projektant		Ing. Ladislav Váňa	autORIZOVANÝ technik pro techniku prostředí staveb					
Název akce				Datum		03/2020	Archivní číslo	
KD MÁJ PELHŘÍMOV STAVEBNÍ ÚPRAVY MALÉ SCÉNY				Spuštění projektu		DUP+DSP	1580/A	
				Měřítko		1:50		
D.1.3 VZDUCHOTECHNIKA				STUDIO A s.r.o. architektonická a projektční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov				
Investor		Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov						
Uloženo		C:\Users\Ladislav\Documents\ACAD\Data\KD Máj						
Obsah výkresu				tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz				 STUDIO A ARCHITEKT