

Legenda:

- Rozváděč NN
- Stropní LED svítidlo 20–60W
- Stropní LED svítidlo 180W
- Stropní LED svítidlo 20W
- Nástěnné LED svítidlo 20W
- El. osoušeč rukou 2kW/230V tř.II – nástěnný bílý
- El. ventilátor 40W s doběhem
- El. boiler 5l, napojený ze zásuvky
- Vypínač 40A/3p
- Zásuvková skříň
- Automatický splachovač WC
- WC imobilní: sihnalizace + zdroj nouzvé + deblok. tlačítko
- Vypínač řaz.1.IP20
- Vypínač řaz.5.IP20
- Vypínač řaz.6.IP20
- Vypínač řaz.7.IP20
- Vypínač řaz.1.IP44
- Vypínač řaz.6.IP44
- Stmívač LED
- Pohybový spínač LED, popř. motoru VZT
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Zásuvka 230V/16A IP20
- Ventilátor 0,1kW/230V s doběhem
- Tlačítkový spínač VZT
- Zásuvka 3x400V/32A 5p

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
studio A
projekční a inženýrská kancelář
Ing. Karel Kupec, Strachovská 333, 39301 Pelhřimov
mail@studio-a.cz Tel.: +420 565 323 563
www.studio-a.cz Fax: +420 565 322 563

INVESTOR: MĚSTO PELHŘIMOV	PROJEKTANT: JIŘÍ PROVAZNÍK, ŽELIVSKÉHO 868, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD, IČ: 63563509, tel: 721 484 774, e–mail: elektro–provaznik@email.cz
VYPRACOVAL: J.PROVAZNÍK / KONTROLA: ING J.BĚLOHRADSKÝ	
MÍSTO STAVBY: PELHŘIMOV	
KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy malé scény D.1.4. silnoproudá elektrotechnika	ZAKÁZKA: / DATUM: 3/2020
	STUPEŇ: DPS / FORMÁT: 8xA4
Instalace 1.pp	MĚŘÍTKO: 1:50 / ČÍSLO VÝKRESU: 01

K VEŠKERÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, MÁ AUTORSKÁ PRÁVA JIŘÍ PROVAZNÍK. JE ZAKÁZÁNO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU DLE ZÁK. 121 / 2000 Sb.