

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s.

Teplárenská 3, 042 92 Košice

Vysvetlenie informácií č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKŮ, a. s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. VS 39 pre predmet zákazky **“AMS pre kogeneračné jednotky”**, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku ES č. S 23 pod značkou 2021/S 023-056710 dňa 03. 02. 2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 pod značkou 10240 - MST dňa 04. 02. 2021, poskytujeme Vám v zmysle časti A., článku II., bodu 12 súťažných podkladov predmetné vysvetlenie.

Otázka č. 1: „Aká je požadovaná minimálna doba zálohovania primárnych a normalizovaných dát v dataloggeri? Je požadovaná doba zálohovania primárnych a normalizovaných dát v dataloggeri na 14 dní, ako je to u ostatných AMS v rámci TEKŮ?“

Odpoveď č. 1: Systém pre Kontinuálne meranie emisií v zmysle vyhlášky 411/2012 Z. z., §7 bodu 5 písmena h) musí: "zabezpečovať signalizáciu, zaznamenanie svojich poruchových stavov a výpadku elektrického napájania; pri výpadku napájania zabezpečiť uloženie všetkých informácií za čas 72 a viac hodín".

V Košiciach, dňa 23. februára 2021