

LEGENDA POTRUBIA:

ROZVOD ÚK PRE PRIMÁRNY OKRUH TEPELNÉHO ČERPADLA
JEDNODUCHÝ POTRUBNÝ SYSTÉM DN50
JEDNA OBALENÁ TRUBICA S TEPELNOU IZOLÁCIOU VONK. ⌀125mm

POZNÁMKA :

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIÁ STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- PRESTUPY INŽINIERSKYCH SIETÍ A ROZVODOV V OBJEKTE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PRI REALIZÁCII STAVBY.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PRE ÚČEL VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT

M PRO s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
mprosro@gmail.com
00421 905 489 533

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL
FORMOU MODULOV

Autor:	Ing. A.Marcík	Stavebník:	Obec Biely Kostol Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol	Stupeň PD:	PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE VYKUROVANIE
Spoluautor:	Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kuráň				
Spolupráca:	Ing. D.Marcíková	Miesto stavby:	IBV PRI PARNEJ (PODOLKY VI), areál novej ZŠ		
	Ing. M.Greguš	Parc.č.:	reg.C: 1100/132, 1100/133 stavba základnej školy	Dátum:	07/2020
Hlavný inžinier projektu:	Ing.A.Marcík	Stavebný objekt:	SO-01: ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL	Zák.číslo:	BLK072020
Zodpovedný projektant:	Ing.N.Jókay			Formát:	2xA4
Projektant:	Ing.S.Fila	Obsah výkresu:	PÔDORYS ZÁKLADOV	Mierka:	1:50
				Číslo výkresu:	01