



LEGENDA:

- |      |  |
|------|--|
| 02S1 | – LOKÁLNÁ SANÁCIA STROPNEJ KONŠTRUKCIE       |
| 02D1 | – PORADOVÉ ČÍSLO SANÁCIE                     |
| 02T1 | – OPRAVA NA STROPE POD OBJEKTOVOU DILATÁCIOU |
|      | – PORADOVÉ ČÍSLO DILATÁCIE                   |
|      | – OPRAVA TRHLINY NA STROPNEJ KONŠTRUKCII     |
|      | – PORADOVÉ ČÍSLO TRHLINY                     |

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str.50Hz, 230/400V TN-C-S


OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL PRÚDOM STN 23 2000 4 41 (2007)

1. Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania:  
(ZÁKLADNÁ OCHRANA) - izolovaním živých častí  
- zábranami alebo krytmi  
- doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi


(OCHRANA PRI PORUČE) - ochranným uzemním a ochranným pospájaním  
- samočinným odpojením napájania  
- doplnkovou ochranou prúdovým chráničom

2.Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnená izolácia

4. Doplnková ochrana: - Prúdovým chráničom (RCD)  
- Doplnkovým ochranným pospájaním



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
ÚSTREDIE BRATISLAVA

 $+0,00 = 148,50 \text{ m n.}$ [illegible]