

LEGENDA PORÚCH V STROPNEJ KONŠTRUKCII:

Kontinuálna porucha pozdĺž dilatácie

Miesto poruchy

13.75m² 27

Číslo fotografie

Odhodovaná plocha poruchy

CELKOVÁ ODHADOVANÁ PLOCHA PORÚCH

- Poruchy pozdĺž dilatácií - 70,04m²
- Lokálne poruchy - 130,70m²

Σ=200,74m²

- Plocha garáži 3PP- cca 3800m²



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA

HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. HAŠTO	
STAVEBNO - TECHNICKÁ A STATICKÁ PASTPORTIZÁCIA			
SCHÉMA PORÚCH V STROPOCH GARÁŽÍ V BUDOVE NBS			
SCHÉMA PORÚCH STROPOV : dc A,B,C- 3PP		DÁTUM	08.2018
		STUPEŇ	
		FORMÁT	12 A -
		ZÁKAZKA Č.	

ELTER constructions s.r.o.
SMAGA 87
851 01 BRATISLAVA
TEL./FAX: (02) 4333 7809
www.elter.sk elter@elter.sk

Č. VÝKRESU: SCH-3

M 1:200