

Názov: Všetkým známym záujemcom

Sídlo / Kor. adresa:

v Marcelovej, dňa 04.03.2021

Žiadosť o vysvetlenie 1 – odpoveď:

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie dňa: 03.03.2021 a v zmysle § 113 ods. 7 podáva nasledovné vysvetlenie /odpovede:

Otázka č. 1

V technickej správe sa píše nasledovné: *Plochu pod prvkami detského ihriska je potrebné ohraničiť betónovými obrubníkmi s osadením do roviny okolitého terénu (bezbariérovo).*

Vo výkaze výmer sa naopak hovorí o gumových ukončovacích dielov a betónové obrubníky sa v žiadnej položke výkazu výmer nenachádzajú:

9	M	272520005500	Obrubník gumovej dlažby - ukončovací diel, 50x200x1000 mm, farba zelená	ks	17,000		0,00
---	---	--------------	---	----	--------	--	------

Odpoveď č. 1:

Vo výkaze výmer je správne uvedené, **opravená** je Technická správa nasledovne: „Plochu pod prvkami detského ihriska je potrebné ohraničiť **gumovými** obrubníkmi s osadením do roviny okolitého terénu (bezbariérovo)“. Prikladáme opravnú Technickú správu.

Uvedené **je opravené** aj v priložených Súťažných podkladoch – časť B.1 Opis predmetu zákazky

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer sa nachádza gumová dlažba v nasledujúcich položkách:

10	K	596610023	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 45 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	m2	30,000		0,00
	VV		4,9*6,1		29,890		
	VV		0,11		0,110		
	VV		Súčet		30,000		
11	M	272520002200	Profilovaná dlažba gumová 500x500x40 mm	m2	30,300		0,00
	VV		30,0*1,01		30,300		

V jednej položke sa spomína 45 mm dlažby v druhej 40 mm, prosíme o vysvetlenie nesúlady.

Odpoveď č. 2

Rozmery tovaru – gumovej dlažby sú správne uvedené vo výkaze výmer v položke č. 11: 500 x 500 x **40 mm**. V položke 10: „Kladenie gumovej dlažby“ je **chyba v písaní**, správne je samozrejme kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x **40 mm**. Vo výkaze výmere je **položka č. 10 opravená** nasledovne:

10	K	596610023	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 40 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	m2	30,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

Prikladáme opravený Výkaz výmer.

Otázka č. 3

Technická správa hovorí o navrhovanom prvku: Navrhované detské prvky: - šmykľavka so schodmi pre deti vo veku od 2 rokov. Konštrukcia drevo masív, laminátová šmýkačka. Rozmery cca. 360x100

cm. Výška pádu šmykľavky max. 90 cm. Výška najvyššieho prvku max. 1,8 m. Bezpečnostné normy EN1176 a EN1177. Bezpečnostná zóna max. 600x500 cm.

V dokumente s označením č. výkresu A 13 sa nachádza pôdorys navrhovaného prvku, ktorý nekorešponduje s opisom v technickej správe. Prosíme teda o objasnenie čo má zostava obsahovať.

Odpoveď č. 3

Je opravený výkres „Detské ihrisko pôdorys“, ktorý prikladáme k vysvetleniu. Výkaz výmer ani Technická správa sa nemení.

Na základe vyššie uvedeného má verejný obstarávateľ za to, že sa nemení predmet zákazky. Verejný obstarávateľ zasiela odpoveď na žiadosť o vysvetlenie v lehote v zmysle § 113 ods. 7 ZVO a z tohto dôvodu **sa predlžuje lehota uvedená v časti Súťažných podkladov: A.1 :“Pokyny pre záujemcov a uchádzačov“** konkrétne:

- Bod 20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa ~~09.03.2021 do 10.00 hod.~~ **10.03.2021 do 12:00 hod** miestneho času
- Bod 22.1. Termín otvárania ponúk: ~~09.03.2021 o 11.00 hod~~ **10.03.2021 o 13:00 hod**

a vo Výzve na predkladanie ponúk - ODDIEL IV: POSTUP

- **IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk**
- **Dátum a čas: ~~09.03.2021 10:00~~ 10.03.2021 12:00**
- **IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk**
- **Dátum a čas: ~~09.03.2021 11:00~~ 10.03.2021 13:00**

S pozdravom

.....

Ing. Vladimír Lipovský
manažér pre verejné obstarávanie

Prílohy:

- Technická správa detské ihrisko_OPRAVA
- Výkaz výmer_ časť č. 2_SO-07.3_Zadanie_Detské ihrisko_OPRAVA
- Výkres: „Detske ihrisko pôdorys_OPRAVA“
- SP_Detské jasle Komárno_Super reverz_OPRAVA 1
- CORRIGENDUM č. 1 Výzvy zo dňa 4.3.2021