



NAPATOVÁ SUSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRUDOM (PODLA STN 33-2000-4-41):2007	
	NORMALNA PREVADZKA	PORUCHA
1NPE ,AC 50Hz, 230V/TN-S	KRYTOM, IZOLACIOU	SAMOCINNÝM ODPOJENIM NAPAJANIA
12V ,DC	KRYTOM, IZOLACIOU	PELV

LEGENDA ZNAČIEK:

- TRASA KÁBLOVÝCH VEDENÍ – EZS
- TRASA KÁBLOVÝCH VEDENÍ – ŠK
- TRASA KÁBLOVÝCH VEDENÍ – HDMI, OZVUČENIE
- USTREDŇA EZS
- PRIESTOROVÝ SNÍMAČ POHYBU PIR
- OVLÁDACÍ PANEL EZS
- AKUSTICKÝ SNÍMAČ ROZBITIA SKLA
- SIRÉNA
- DÁTOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 ZAPUSTENÁ
- DÁTOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 NA POVRCH
- RACK – DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ
- NASTENNY REPRODUKOR
- HDMI ZASUVKA
- AUDIO ZASUVKA

LEGENDA MIESTNOSTÍ

C.M.	UC. MIESTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PROSTREDIA	POZNÁMKA
101	ZADVERIE	4,06	protokol	
102	RAMPA	3,57	protokol	
103	FOYER	30,24	protokol	
104	INFO PULT	14,11	protokol	
105	UPRAT. KOMORA	3,72	protokol	
106	WI IMOBILNY	3,50	protokol	
107	PREDSIEN	3,76	protokol	
108	WC MUZI	3,60	protokol	
109	WC ZENY	3,90	protokol	
110	WC - ZAMESTNANCI	1,46	protokol	
111	CHODBA	5,40	protokol	
112	TECH. MIESTNOST	9,66	protokol	STN 33 2000-7-701
113	KLUBOVNA	30,58	protokol	
114	MULTIFUN MIESTNOST	68,06	protokol	
115	ZAVETRIE	1,29	protokol	



MILOŠ IVANIČ PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENI Domkárska 40 900 51 ZOHOR	NAZOV ZAKAZKY: INFO CENTRUM UK – ŠTÚROVÁ ul.9, BRATISLAVA	
	C. ZAKAZKY: 01-10-20	ZODP. PROJEKTANT: IVANIČ
	INVESTOR: UK V BRATISLAVE, REKTORÁT, ŠAFÁRIKOVO NÁM.č.6, BRATISLAVA	
NAZOV VYKRESU: SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – ŠK, EZS,		PS, SO:
PODORYS – 1.NP		LISTOV:
		LISTO:
		PORAD. C.: 04
DATUM: 10/2020	STUPEN: PSP	FORMAT: A 2 / 6 A
	MIERKA: 1:50	C. VYKRESU: 20 – 2 – 010