


TYPOVÝ VÝKRES


ZOSTAVA PRE MIESTNE MERANIE TLAKU SO SLUČKOU ZAHNUTOU



1	TLAKOMEROVÁ KONDENZAČNÁ SLUČKA ZAHNUTÁ S NÁTRUBKOVOU PRÍPOJKOU K PRIVARENÍU - TYP B	1	STN 13 7530.X	7. KONŠTRUKČNÁ OCEĽ OBV. VLASTNOSTÍ 4. KORÓZIVZDORNÁ OCEĽ 9. PODĽA ZVLÁŠTNEHO PREDPISU
2	TESNENIE PLOCHÉ 20 PRE TLAK. PRÍPOJKY	2	STN 13 7540.X	1.HLINÍK 2.OCEĽ 3.OLOVO 4,5.AZBESTOPOLYMÉROVÉ DOSKY 9.PODĽA DOHODY
3	VENTIL TLAKOMEROVÝ ČAPOVÝ S NÁTRUBKOVOU PRÍPOJKOU TYP B	1	STN 13 7517.X	4.KORÓZIVZDORNÁ OCEĽ 5.MOSADZ 6.ŽIARUPEVNÁ OCEĽ 9.PODĽA ZVLÁŠTNEHO PREDPISU
4	MANOMETER SO SPODNÝM PRÍPOJOM - TYP 03 313	1		
POZ.	NÁZOV	ks	NORMA	MATERIÁL

TYPOVÝ VÝKRES

NÁVAROK PRE DIAĽKOVÉ SNÍMANIE TEPLOTY - TT



-	-	-
R00	04/2020	Čistopis
Rev./Rev.	Date / Dátum	Revision description / Popis revízie
Project manager / Projektový manažér	Quality assurance / Kontrolór kvality	Approved / Schválil
		Checked / Skontroloval
		Designer / Spracoval
ING.J.MOSKÁL'	ING.J.MOSKÁL'	ING.J.MOSKÁL'
ING.J.MOSKÁL'	ING.J.MOSKÁL'	ING.P.ZAJAC
Client / Investor	Project Title / Názov stavby	
Mesto Spišská Nová Ves	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska	
	Object name / Názov SO, PS	
	VYKUROVANIE	
	Location / Miesto stavby	Contract No. / Číslo zákazky
	Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves	
Contractor / projektant	Document number / Číslo výkresu	Stage / Stupeň dokumentácie
TECHNOL - PRO Projektovanie technologických zariadení	UK - 120	RP
	Document title / Názov výkresu	Scale / Mier.
	ZOSTAVA PRE MIESTNE MERANIE TLAKU SO SLUČKOU ZAHNUTOU A NAVAROK	1:1
		Size / Formát
		A3
		Sheet / List
		1/1
	Rev. / Rev.	Date / Dátum
	0	04/2020
	Lang. / Jazyk	SR