



Legenda miestností 1.NP		
Č.M.	Názov	Plocha [m2]
1.01	Zádverie	11,87
1.02	Chodba	56,05
1.03	Schodisko	29,68
1.04	Chodba	5,92
1.05	WC ženy	6,35
1.06	WC muži	6,39
1.07	Šatňa pre saunu	19,23
1.08	Chodba	5,47
1.09	Predaj lístkov	10,11
1.10	Masér 1	8,86
1.11	Masér 2	6,80
1.12	Masér 3	11,88
1.13	Odpočívaň	36,51
1.14	Chodba	8,40
1.15	Sklad	12,77
1.16	Ekonomat	5,95
1.17	WC pre saunu	5,53
1.18	Fínska sauna	12,94
1.19	Ochladzovacia miestnosť	20,00
1.20	Ochladzovací bazén	24,98
1.21	Masér 4	19,88
1.22	Chodba	6,25
1.23	Šatňa	25,48
1.24	Odpočívaň	38,08
1.25	Masér 5	13,40
1.26	Chodba	3,47
1.27	Chodba	3,27
1.28	Ekonomat	1,36
1.29	Chodba	3,67
1.30	WC ženy	0,68
1.31	WC muži	0,68
1.32	Masér 6	7,07
1.33	Fínska sauna	11,04
1.34	Ochladzovacia miestnosť	25,02
1.35	Sklad	38,73
1.36	Elektorozvodňa	17,94
1.37	Sklad	12,82
1.38	Vývjač pary	7,82
1.39	Sušiareň	25,19
1.40	Práčovňa	40,43
1.41	Sklad	14,24
1.42	Bazén	412,09
1.43	Sklad	13,76
1.46	Bazénová technológia	108,94
1.47	Sklad	17,76
1.48	Strojovňa vykurovania	8,31
1.50	Strojovňa vzduchotechniky	181,23
1.52	Šatňa	6,66
1.53	Výmenníková stanica	7,95
1.54	Sprcha a WC ženy	3,98
1.55	Šatňa ženy	8,68
1.56	Sprcha a WC muži	3,98
1.57	Šatňa muži	8,86
1.58	Sklad	9,56
1.59	Sklad	2,88
1.60	Zádvrie bufetu	1,61
1.60	Chodba	2,47
1.61	Chodba	7,43
1.61	WC	2,64
1.62	Sklad bufetu	10,53
1.63	Bufet	28,86
1.64	Sklad kaderníctva	3,00
1.65	Kaderníctvo	15,60
1.66	Zádvrie	3,31
1.67	Kancelária	19,60
1.68	Podstienie	41,09
1.69	Podstienie	52,59
1.70	Chlórovnía	8,32
1.71	Chodba	111,54

Rozvodná sieť: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411

Rozvodná sústava: 2-24V AC
Rozvodná sústava: 2-24V DC
Ochrana pred dotykom živých a neživých častí: ochrana malým napätím SELV podľa STN 332000-4-41 čl.411.1

Vonkajšie vplyvy: Vnútorne priestory podľa NZA.6 STN 33 2000-5-51, DRUH III.
Poznámka: Káble budú vedené v žľabe, a na povrchu v trubke VRM.

PROJEKTOVÝ MANAŽER		Ing. Jozef Moskaľ						
SPRACOVALI		Ing. Miroslav Ruman						
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Miroslav Ruman						
VYPRACOVAL		Ing. Miroslav Ruman						
INVESTOR	Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nam.1843/7 052 01 Spišská Nová Ves			DÁTUM	4.2020	Č. PARE		
				MIERKA	1:50	1	2	3
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY	"Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska".			FORMÁT	4x A4	4	5	6
				STUPEŇ	PRS	7	8	9
				ZÁK. ČÍSLO	82020	10	11	12
OBSAH VÝKRESU	Meranie a regulácia Situácia strojovne - Kryta plaváreň 1.NP			PROFESIA	MaR	Č. VÝKRESU		
				±0,000 =	--- m.n.m.	4.3		