

LEGENDA:

Z5 Z6	ZÁSOBNÍK TEPLEJ UŽITKOVEJ VODY typ REFLEX Storatherm AH 1000/1_C Výmenník o ploche 9,2m2, Ohrev Quk= 150kW, voda 80/60°C, 1385kg Výdatnosť TUV, Qtuv = 4 m3/h, teplota TUV 45°C - rieši časť UK
EN	EXPANZNÁ NÁDOBA REFIX DD 33 l S ARMATÚROU FLOWJET
CČ1	CIRKULAČNÉ ČERPADLO WILO STRATOS PICO-Z 25/1-4 P1=3-25W, 230V, 50Hz, 0,33A
CČ2	CIRKULAČNÉ ČERPADLO WILO STRATOS PICO-Z 20/1-4 P1=3-25W, 230V, 50Hz, 0,33A
TZV	TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL GIACOMINI R156-2, 1 1/2" Výstupná teplota TUV 30°C
GK	GUĽOVÝ KOHÚT
SV	SPÄTNÝ VENTIL
F	FILTER
RV	REDUKČNÝ VENTIL
PV	POISTNÝ VENTIL
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULÁCIA

-	-	-
R00	04/2020	Čistopis
Rev./Rev.	Date / Dátum	Revision description / Popis revízie

Project manager / Projektový manažér	Quality assurance / Kontrolór kvality	Approved / Schválil	Checked / Skontroloval	Designer / Spracoval	Copy No. / Číslo pare
ING.J.MOSKÁĽ	ING.J.MOSKÁĽ	ING.J.MOSKÁĽ	ING.J.MOSKÁĽ	ING.O.JASENČÁK	

Client / Investor
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7
052 70 Spišská Nová Ves

Project Title / Názov stavby
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska

Object name / Názov SO, PS
ZDRAVOTECHNIKA

Location / Miesto stavby
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Contract No. / Číslo zákazky

Contractor / projektant
TECHNOL – PRO
Projektovanie technologických zariadení
TECHNOL - PRO s.r.o.,
KVETNÁ 571/4,
059 35 BATIZOVCE

Document number / Číslo výkresu
Z - 104

Stage / Stupeň dokumentácie
RP

Document title / Názov výkresu
Krytá plaváreň,
schéma zapojenia - vodovod

Scale / Mier.	Size / Formát	Sheet / List
-	A3	1/1
Rev. / Rev.	**Date / Dátum**	**Lang. / Jazyk**
0	04/2020	SR