

Legenda miestností 1.NP		
Č.M.	Názov	Plocha [m2]
1.01	Záverie	11.87
1.02	Chodba	56.05
1.03	Schodisko	29.08
1.04	Chodba	5.92
1.05	WC ženy	6.35
1.06	WC muži	6.39
1.07	Šatňa pre saunu	19.23
1.08	Chodba	5.47
1.09	Predaj lístkov	10.11
1.10	Masér 1	8.88
1.11	Masér 2	6.80
1.12	Masér 3	11.88
1.13	Odpodčarená	36.51
1.14	Chodba	8.40
1.15	Sklad	12.77
1.16	Ekonomat	5.95
1.17	WC pre saunu	5.53
1.18	Fínska sauna	12.04
1.19	Ochladzovacia miestnosť	20.00
1.20	Ochladzovacia miestnosť	24.98
1.21	Masér 4	19.88
1.22	Chodba	6.25
1.23	Šatňa	25.48
1.24	Odpodčarená	38.08
1.25	Masér 5	13.40
1.26	Chodba	3.47
1.27	Chodba	3.27
1.28	Ekonomat	1.36
1.29	Chodba	3.67
1.30	WC ženy	0.68
1.31	WC muži	0.68
1.32	Masér 6	7.07
1.33	Fínska sauna	11.04
1.34	Ochladzovacia miestnosť	25.02
1.35	Sklad	38.73
1.36	Elektronizácia	17.94
1.37	Sklad	12.82
1.38	Výťahová plyn	7.82
1.39	Sušiareň	25.19
1.40	Práčovňa	40.43
1.41	Sklad	14.24
1.42	Bazén	412.06
1.43	Sklad	13.76
1.46	Bazénová technológia	108.94
1.47	Sklad	17.76
1.48	Strojovňa vykurovania	8.31
1.50	Strojovňa vzduchotechniky	181.23
1.52	Šatňa	6.66
1.53	Výmenníková stanica	7.95
1.54	Sprcha a WC ženy	3.98
1.55	Šatňa ženy	8.68
1.56	Sprcha a WC muži	3.98
1.57	Šatňa muži	8.86
1.58	Sklad	9.96
1.59	Sklad	2.88
1.60	Záverie bufetu	1.61
1.61	Chodba	2.47
1.61	Chodba	7.43
1.61	WC	2.64
1.62	Sklad bufetu	10.53
1.63	Bufet	28.86
1.64	Sklad kademichva	3.00
1.65	Kademichvo	15.60
1.66	Záverie	3.31
1.67	Kancelária	19.60
1.68	Podlažie	41.09
1.69	Podlažie	52.59
1.70	Chlorovňa	8.32
1.71	Chodba	111.54

LEGENDA POTRUBÍ:

PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVAČEJ VODY - SEKUNDÁRNY OKRUH, dt = 80/60°C

PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVAČEJ VODY - PRIMÁRNY OKRUH, dt = 85/65°C

LEGENDA ARMATÚR:

PIBVC - TLAKOVO NEZÁVISLÝ REGULAČNÝ A VYVAŽOVACÍ VENTIL SO SERVOPOHONOM

PIBV - TLAKOVO NEZÁVISLÝ REGULAČNÝ A VYVAŽOVACÍ VENTIL BEZ SERVOPOHONOM

BV - VYVAŽOVACÍ VENTIL PRIETOKU STATICKÝ

KL - MEDZIPRÍRUBOVÁ KŁAPKA

GK - GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ

AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

F - FILTER ZÁVITOVÝ,

SK - SPÁTNÁ KŁAPKA,

VK - VYPÚŠŤAVÍ GULOVÝ KOHÚT,


P - PRÍRUBOVÝ SPOJ

TI - MIESTNE MERANIE TEPLOTY

PI - MIESTNE MERANIE TLAKU

EMV - ELEKTRO-MAGNETICKÝ VENTIL

Krytá plaváreň 1NP



R00		Čísťopis				
Rev./Rev.	Date / Dátum	Revision description / Popis revízie				
Project manager / Projektový manažér		Quality assurance / Kontrolór kvality	Approved / Schválil	Checked / Skontroloval	Designer / Spracoval	Copy No. / Číslo para
ING.J.MOSKÁL		ING.J.MOSKÁL	ING.J.MOSKÁL	ING.J.MOSKÁL	ING.P.ZAJAC	
Client / Investor		Project Title / Názov stavby				
Mesto Spišská Nová Ves		Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a leteľného kúpaliska				
		Object name / Názov SO, PS				
		VYKUROVANIE				
		Location / Miesto stavby			Contract No. / Číslo zákazky	
		Radničné námestie 1943/7, 052 70 Spišská Nová Ves				
Contractor / projektant		Document number / Číslo výkresu			Stage / Stupeň dokumentácie	
TECHNOL - PRO s.r.o., Kvetná 571/4, 059 35 BATIZOVCE		UK - 110			RP	
		Document title / Názov výkresu			Scale / Mier / Size / Formát	Sheet / List
		Krytá plaváreň, Pôdorys 1NP, Rez			1:50 A1	1/1
		Rev. / Rev.	Date / Dátum	Lang. / Jazyk		
		0	04/2020	SR		