



POTRUBNÝ ŠTÍTOK PRAVÝ, VELKOSŤ-1

VÝŠKA PÍSMEN NA ŠTÍTKU : 30 mm
ŠÍRKA OKRAJA ŠTÍTKU : 5 mm




POTRUBNÝ ŠTÍTOK PRAVÝ, VELKOSŤ-0

VÝŠKA PÍSMEN NA ŠTÍTKU : 16 mm
ŠÍRKA OKRAJA ŠTÍTKU : 3 mm




POTRUBNÝ ŠTÍTOK LAVÝ, VELKOSŤ-1

VÝŠKA PÍSMEN NA ŠTÍTKU : 30 mm
ŠÍRKA OKRAJA ŠTÍTKU : 5 mm




POTRUBNÝ ŠTÍTOK LAVÝ, VELKOSŤ-0

VÝŠKA PÍSMEN NA ŠTÍTKU : 16 mm
ŠÍRKA OKRAJA ŠTÍTKU : 3 mm



POZNÁMKY:

- materiál štítkov: kovový, smaltovaný resp. PLAST
- veľkosť štítkov: veľkosť 0 pre potrubia do 1" (DN25) vrátane, veľkosť 1 pre potrubia do 8" (DN200) vrátane
- prevádzkové tlaky upresniť podľa zoznamu potrubných trás
- norma: STN 13 0072
- počet, umiestnenie a orientáciu štítkov upresní investor

-	-	-					
R00	04/2020	Čistopis					
Rev./Rev.	Date / Dátum	Revision description / Popis revízie					
Project manager / Projektový manažér	Quality assurance / Kontrolór kvality	Approved / Schválil	Checked / Skontroloval	Designer / Spracoval	Copy No. / Číslo pare		
ING.J.MOSKÁL'	ING.J.MOSKÁL'	ING.J.MOSKÁL'	ING.J.MOSKÁL'	ING.P.ZAJAC			
Client / Investor		Project Title / Názov stavby					
Mesto Spišská Nová Ves		Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska					
		Object name / Názov SO, PS					
		VYKUROVANIE					
		Location / Miesto stavby		Contract No. / Číslo zákazky			
		Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves					
Contractor / projektant		Document number / Číslo výkresu		Stage / Stupeň dokumentácie			
 TECHNOL – PRO Projektovanie technologických zariadení TECHNOL - PRO s.r.o., KVETNÁ 571/4, 059 35 BATIZOVCE		UK - 119		RP			
		Document title / Názov výkresu		Scale / Mier.		Size / Formát	Sheet / List
				1:20		A3	1/1
		Detail štítkov		Rev. / Rev.		Date / Dátum	Lang. / Jazyk
				0		04/2020	SR