

1 Potrubie - TUV D90 x 12,5, PIPECO materiál PPR, HDPE plášť, izolácia rad B

2 Potrubie - cirkulácia D32 x 4,5, PIPECO materiál PPR, HDPE plášť, izolácia rad B

3 Navrhovaný oceľový rám z profilov L 45 - cca 42 ks

4 Podpera ON 130802
KU - klzné uloženie - /bez vedenia lôžka/ - cca 31 ks
OV - klzné uloženie s osovým vedením - /s vedením lôžka/ cca 10 ks
PU - pevné uloženie - lôžko objímky pevne spojené s rámom - 1ks

5 Podpera ON 130801
KU - klzné uloženie - /bez vedenia lôžka/ - cca 20 ks
OV - klzné uloženie s osovým vedením - /s vedením lôžka/ cca 6 ks
PU - pevné uloženie - lôžko objímky pevne spojené s rámom - 1 ks

-	-	-
R00	04/2020	Čistopis
Rev./Rev.	Date / Dátum	Revision description / Popis revízie

Project manager / Projektový manažér	Quality assurance / Kontrolór kvality	Approved / Schválil	Checked / Skontroloval	Designer / Spracoval	Copy No. / Číslo pare
ING.J.MOSKÁĽ	ING.J.MOSKÁĽ	ING.J.MOSKÁĽ	ING.J.MOSKÁĽ	ING.O.JASENČÁK	

Client / Investor
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7
052 70 Spišská Nová Ves

Project Title / Názov stavby
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska

Object name / Názov SO, PS
ZDRAVOTECHNIKA

Location / Miesto stavby
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Contract No. / Číslo zákazky

Contractor / projektant
TECHNOL – PRO
Projektovanie technologických zariadení
TECHNOL - PRO s.r.o.,
KVETNÁ 571/4,
059 35 BATIZOVCE

Document number / Číslo výkresu
Z - 112

Stage / Stupeň dokumentácie
RP

Document title / Názov výkresu
Uloženie potrubia PIPECO v kanáli

Scale / Mier.	Size / Formát	Sheet / List
1:10	A3	1/1
Rev. / Rev.	Date / Dátum	Lang. / Jazyk
0	04/2020	SR