



Rez C-C, M 1:50




Rez D-D, M 1:50



LEGENDA ARMATÚR:

- PIBVC - TLAKOVO NEZÁVISLÝ REGULAČNÝ A VYVAŽOVACÍ VENTIL SO SERVOPOHONOM
- PIBV - TLAKOVO NEZÁVISLÝ REGULAČNÝ A VYVAŽOVACÍ VENTIL BEZ SERVOPOHONOM
- BV - VYVAŽOVACÍ VENTIL PRIETOKU STATICKÝ
- KL - MEDZIPRÍRUBOVÁ KLAPKA
- GK - GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F - FILTER ZÁVITOVÝ
- SK - SPÁTNÁ KLAPKA
- VK - VYPÚŠŤAVÍ GULOVÝ KOHÚT
- P - PRÍRUBOVÝ SPOJ
- TI - MIESTNE MERANIE TEPLOTY
- M - MIESTNE MERANIE TLAKU
- EMV - ELEKTRO-MAGNETICKÝ VENTIL
- 33K 900/1200 - VYKUROVACIE TELESO PANELOVÉ
- RV - RADIATOROVÝ VENTIL S TERMOST. HLAVICOU
- RŠ - RADIATOROVÉ ŠRUBEENIE

-	-				
R00	04/2020	Čistopis			
Rev/Rev	Date / Datum	Revision description / Popis revízie			
Project manager / Projektový manažér	Quality assurance / Kontrolór kvality	Approved / Schválil	Checked / Skontroloval	Designer / Spracoval	Copy No. / Číslo pare
ING.J.MOSKÁL	ING.J.MOSKÁL	ING.J.MOSKÁL	ING.P.ZAJAC		
Client / Investor	Project Title / Názov stavby				
Mesto Spišská Nová Ves	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska				
	Object name / Názov SO, PS				
	VYKUROVANIE				
	Location / Miesto stavby		Contract No. / Číslo zákazky		
	Rastlinná nálezka 1943/7, 052 70 Spišská Nová Ves				
Contractor / projektant	Document number / Číslo výkresu		Stage / Stupeň dokumentácie		
 TECHNOL - PRO Projektovanie technologických zariadení	UK - 108		RP		
TECHNOL - PRO s.r.o., KVEŤNÁ 571/4, 059 35 BATIZOVCE	Document title / Názov výkresu		Scale / Mier	Size / Formát	Sheet / List
	Výmenníková stanica, Rezy		1:25	A1	1/1
			Rev. / Rev	Date / Datum	Lang / Jazyk
			0	04/2020	SR