

## Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 03/19

*Vypracoval:* Štefan Takács

*Zloženie komisie:*

	meno	funkcia
Predseda	Ing. M. Fogmeg	- projektant ZT
Členovia	Ing. L. Bojnák	- projektant architektonicko-stavebnej časti
	Štefan Takács	- projektant elektro

*Objekt:* Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pásienky

*Podklady :*

Stavebná dispozícia, rezy, požiadavky investora a prehliadka objektov areálu na mieste.

*Prílohy:* 1

č.1 - Štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných a vonkajších priestoroch podľa STN 332005-51 – príloha N3

*Opis technologického procesu a zariadenia:*

Jedná sa o vyriešenie prečerpávania odpadovej vody vo WC a v kuchynke baru.

*Rozhodnutie:*

Štandardné vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch boli stanovené v zmysle STN 33 2000-5-51 (04/2007) podľa národnej prílohy N3 a STN 33 2000-3. Vonkajšie vplyvy pre osobitné priestory (priestory s vaňou alebo sprchou) boli stanovené podľa STN 33 2000-7-701 (10/2007), vyznačenie rozmerov zón vid' obrázok 701.1 rovnomennej STN. Vonkajšie vplyvy v ostatných priestoroch boli stanovené nasledovne:

- a, Prostredie N3-I bude v nasledovných miestnostiach:  
č.m.019, č.m.008a, č.m.005
- b, Prostredie N3-II bude v nasledovných miestnostiach:  
č.m.019, č.m.024
- Prostredie N3-III bude v nasledovných priestoroch:  
č.m.017

*Zdôvodnenie:*

Rozhodnutie bolo vynesené v súlade s pripomienkami členov komisie a s platnými STN.

V Bratislave dňa 04.07.2019  
Revízia č.1 , 02.2021

.....  
Podpis predsedu komisie

## Príloha č.1

*a, Vonkajšie vplyvy v priestoroch bez okien N3-I*

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-8-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

*b, Vonkajšie vplyvy v základných vnútorných priestoroch N3-II*

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-8-1, AN2, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

*c, Vonkajšie vplyvy v základných vnútorných priestoroch N3-III*

AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-8-1, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1