

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

1.1. Název veřejné zakázky:	<b>Intenzifikace ČOV Šternberk</b>
1.2. Identifikační číslo zakázky:	7166
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 16. 785 01 Šternberk
IČO:	00299529
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

## Dotaz 1

V rámci prázdnění nádrže aerace není v dokumentaci zmínka o hladině spodní vody.

Prosíme o doplnění.

Jedná se nám o to, zda má uchazeč zahrnout do nabídkové ceny náklady na snižování hladiny spodní vody po dobu realizace zakázky z důvodu zabezpečení statiky aktivačních nádrží (zabránění jejich případnému vyplavání).

Pokud bude nutno snižovat hladinu spodní vody, chtěli bychom požádat o sdělení, zda jsou kolem aktivačních nádrží vybudovány čerpací studny.

## Odpověď 1

Horizont podzemní vody zasahuje cca 450 mm nad úroveň základové spáry (244,50), dle vyjádření statika, vyplavání nádrží ani deformace či porušení dna nehrozí.

## Dotaz 2

V rámci položky prázdnění aktivačních nádrží, likvidace kalu, likvidace sedimentu máme následující dotazy:

- existuje provozní postup na vyprázdnění aktivačních nádrží např. během jejich čištění – provozní řád ČOV, pokud ano, je možné jej poskytnout, aby měl zhotovitel lepší představu o náročnosti této položky?
- Pokud ne, jednou z variant je postupná likvidace objemu aktivace před dosazovací nádrže, v tom případě potřebujeme znát návrhové zatížení dosazovacích nádrží a provozní zatížení dosazovacích nádrží a objem těchto nádrží.

## Odpověď 2

Postup výstavby je obsažen v dokumentaci pro společné povolení, v příloze E. 3 Zásady organizace výstavby, kterou zadavatel přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace.

## Informace ke lhůtě pro podání nabídek

Zadavatel na základě výše uvedeného rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 3 pracovní dny. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje tak článek 5 Výzvy k podání nabídky. Původní znění článku 5 „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním:

## **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

*Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 4. 2021 v 10.00 hod.*

Přílohy:

E. 3 - Zásady organizace výstavby