


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

SKALA:  
1:100

Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.



- UWAGI:
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
  - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20cm, zasypka grubości 20cm,
  - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezinventaryzowanego,
  - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
  - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia projektanta / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

RYSUNEK Profil podłużny przyłącza wod.

INWESTYCJA BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LEŚNEJ LEŚNICTWA CHRÓŚCICE NA DZIAŁCE NR 242/6 W CHRÓŚCICACH

ADRES: 46-080 Chróścice  
NR EWID. DZ.: 242/6;1585; 857/181,  
JEDN. EWID.: 160903\_2 Dobrzeń Wielki  
OBRĘB: 0021 Chróścice

INWESTOR Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup



PROJEKTANT:  
mgr inż. Maciej Zieliński  
(Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń, MAP/0124/POOS/06)

DATA: 08.2020 FORMAT: 297 x 600 SKALA: 1:100 NR RYS.: P\_03