



Teplovodný závesný plynový kotol
**PROTHERM AQUA COMPLET PANTHER
Condens 12KKO**
Q= 4,1-12,3kW, q= 1,3m3/h
vo vyhotovení "TURBO"
Stojatý zásobníkový ohrievač TUV
PROTHERM FE 120 BM
s objemom 117l

Poznámky: Uzávěry před plynovými spotřebiči umístit tak, aby boli ľahko prístupné.

- DN 25iz OC — — — Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1, izolované proti el. preskokomom min. 25kV podľa STN EN 12007-1:2013 breilenovou izoláciou
- DN 25 OC — — — Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Kohút PRO S.r.o. Štúrova 314/14 972 26 Nitránske Rudno tel: 0905 226 452 mail: rkpro@rkpro.info www.rkpro.info		
Investor:	Obec Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary					
Miesto stavby:	Gajary					
Názov stavby:	Budova jedálne v areály základnej školy v Gajaroch			Číslo zákazky		Sada:
				Dátum	10-2020	
				Formát	2xA4	
				Archívne číslo		
Názov výkresu:	E, Plynoinštalácia Pôdorys I. N. P.			Mierka: 1:50	Učel: PPSP	Zmena:
				Číslo výkresu: E2		