



**Legenda:**

- DRZ - Regulačné a odbernomeracie zariadenie riešeného objektu
1. Pred zahájením zemných prác dá investor vytýčiť v trase výkopov pre uloženie plynovodného potrubia všetky podzemné vedenia za účasti majiteľov alebo správcov týchto vedení.
2. Pri uložení plynovodného potrubia v zemi dodržať odstupové vzdialenosti od ostatných podzemných vedení v zmysle STN 73 00 06. Pri ich nedodržaní postupovať podľa STN EN 12007-1:2013.
- Novonavrhnutý STL pripojovací plynovod
- DN 25iz  
OC
- Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1, izolované proti el. preskokomom min. 25kV podľa STN EN 12007-1:2013 breilenovou izoláciou

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút	<div><b>Kohút PRO</b> S.r.o.</div> <div>Šúrova 314/14 972 26 Nitrianske Rudno tel: 0905 226 452 mail: rkpro@rkpro.info www.rkpro.info</div>		
Investor:	Obec Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary					
Miesto stavby:	Gajary					
Názov stavby:	Budova jedálne v areály základnej školy v Gajaroch			Číslo zákazky		Sada:
				Dátum	10-2020	
				Formát	2xA4	
				Archívne číslo		
Názov výkresu:	E, Plynoinštalácia Situácia			Mierka: 1:200	Učel: PPSP	Zmena:
				Číslo výkresu: E4		