

POZNÁMKA:

DOBOBNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE PLYNOVEJ KOTOLNE UROBŤ Z POTRUBIA Z OCEĽOVÝCH RÚR BEZŠVOVÝCH SPÁJANÝCH ZVARANÍM PODĽA STN EN 1775.

PREVÁDZKA PLYNOVEJ KOTOLNE PODĽA VYHL. č. 25/1984 Zb.

PODĽA VYHL. Č. 508/2009 Z.z. JE OPZ PLYNOVEJ KOTOLNE PODĽA MIERY OHROZENIA ZARADENÉ DO SKUPINY B-g, h, s. POŽIADAVKOU NA ÚRADNÚ SKÚŠKU NA VONKAJŠÍ NTL PE DOMOVÝ PLYNOVOD.

PODĽA VYHL. č. 25/1984 Z.b., MUSÍ BYŤ V KOTOLNI TROJNÁSOBNÁ VÝMENA VZDUCHU PRIRODZENOU CIRCULÁCIOU VETRACIAMI OTVORMI.

NA PRÍVOD VZDUCHU NAVRHUJEM 2 x VETRACÍ OTVOR NAD PODLAHOU PO OBOCH STRANÁCH DVERÍ 55 x 35 cm

OTVORY OPATRIŤ SIETKOU S OKAMI 1 x 1 cm A MREŽOU.

[illegible]

VE TRATNICE ROZDELIT' ČEZ STĚNU POD STŘEPOM KANÁLOM Z AL. PLECHU 20 x 35 cm A V ST

ODVOD KONDENZU OD KOTŁA

