

LEGENDA ZARIADENÍ VYKUROVANIE

1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 192-35 O MODULOVANOM VÝKONE 5,1 - 35,0 kW, VYUŽITELNOSŤ 96,5-101,8%, PLYN 2,0kPa, 3,5m³/h, SPALINY 30-69°C, 230V, 18-97 W, IP X4 D, KONDENZÁT 3,5 l/h, pH≈4,1
2 ODVOD SPALÍN - DO SADA BUDERUS, DN80/125
3 STOJATÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TV BUDERUS LOGALUX SU 160, 16/10 bar, 160/95°C
4 EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX NG 35/3, R3/4", ØD=409mm

LEGENDA ARMATÚR

GK	MOSADZNÝ GUĽOVÝ KOHÚT, PN25
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL FLAMCO FLEXVENT 1/2"
VK	PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ KOHÚT STN 137061
F	FILTER HERZ OKÁ 0,75 mm
MK	GUĽOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM - REFLEX

LEGENDA POTRUBÍ

PRÍVODNÉ POTRUBIE
POTRUBIE Z RÚR PE-RT/AL/PE-RT

VRATNÉ POTRUBIE
POTRUBIE Z RÚR PE-RT/AL/PE-RT

POISTNÉ POTRUBIE Z RÚR PE-RT/AL/PE-RT

POTRUBIE DOPLŇOVACEJ VODY PP

DOPLŇOVANIE V KOTOLNI

Psv - OTVÁRACÍ PRETLAK POISTNÉHO VENTILU 3,00 bar
Pmax - MAXIMÁLNY TLAK V SÚSTAVE 2,70 bar
Pe - KONCOVÝ TLAK V SÚSTAVE 2,50 bar
Pa - POČIATOČNÝ TLAK V SÚSTAVE 1,30 bar
Po - MINIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAK 1,10 bar
Pst - STATICKÝ TLAK 0,90 bar

θe=-11°C

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemia/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay				
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky				
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky				
PROFESIA	SO 01.4 VYKUROVANIE				
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy	STUPEŇ	RPD	FORMÁT	2xA4
		DÁTUM	05/2019	MIERKA	--
NÁZOV VÝKRESU	Schéma zapojenia	ČÍSLO VÝKRESU		VK-06	