

DS GEO projekt
Alena Marečková
Na Šibeníku 227/42
779 00 Olomouc

Vaše zn:	Naše zn:	Vyřizuje:	Ve Šternberku:
	403/08/18-Val	Valouch	31.08.2018

Vyjádření k předložené žádosti a projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na akci: „Šternberk – stavební úpravy komunikace ul. Za Zahradami - Labutí“.

Na základě obdržené žádosti a projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí ke stavebním úpravám komunikací v prostoru křižovatky ulic Za Zahradami a Labutí ve Šternberku Vám sdělujeme, že **souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí za předpokladu splnění našich podmínek a připomínek.**

- v místě plánované stavby je uloženo vodovodní a kanalizační zařízení ve správě naší společnosti (viz. příloha). Plánovanou stavbou **dojde ke střetu** s podzemním vedením ve správě VHS SITKA, s.r.o..
Naše společnost nedisponuje projektovou dokumentací a geodetickým zaměřením všech vodovodních a kanalizačních přípojek v dotčené lokalitě. Z tohoto důvodu nejsou veškeré přípojky zaneseny v přiložené situaci. Jejich polohu je nutno ověřit na místě samém.
- VHS SITKA, s.r.o. nepředpokládá v součinnosti s plánovanou stavbou provedení výměny, resp. rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stok v dané lokalitě.
Doporučujeme investora stavby písemně vyzvat vlastníky přilehlých nemovitostí č.p.p. 252 a 302 k prověření odkanalizování svých nemovitostí všemi splaškovými a dešťovými vodami do veřejné kanalizace, popř. vlastníky prověřit stav kanalizačních přípojek, které jsou v jejich vlastnictví. Poté s jednotlivými vlastníky vstoupit do jednání k provedení odkanalizování dle platné legislativy a našich podmínek.
Naše společnost nemá provedenou podrobnou kontrolu způsobu a stavu kanalizačních přípojek. Dle nám dostupných dokladů mají vlastníci výše uvedených nemovitostí s námi uzavřeny smlouvy o odběru pitné vody a odvádění splaškových vod.
- dle předloženého návrhu je odvedení srážkových vod řešeno podélným a příčným spádem do stávajících a 1 nové uliční vpusti, která nahradí stávající vpust s využitím stávajících přípojek. Upozorňujeme na skutečnost, že v místě plánovaného napojení nové vpusti na pozemku parc.č. 3344/3, jak je uvedeno v předložené PD neevidujeme žádné kanalizační vedení v naší správě a naše společnost se tedy k napojení UV a odvedení dešťových vod do této kanalizace nemůže vyjádřit.

Případné přípojky od vpustí, které stavbou ztratí význam a bude vyžadováno jejich zrušení, musí být odpojeny v místě napojení na stoku. Způsob zrušení v místě napojení bude odsouhlasen (p. Vavroušek M. – mob. 734 447 391, e-mail:vavrousek@vhs-sitka.cz) na místě samém po odkrytí jednotlivých přípojek. O zrušení bude proveden zápis do stavebního deníku.

Do veřejné kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž složení je v souladu s příslušným kanalizačním řádem.

- při změně nivelety terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů do nové nivelety. Požadujeme osazení na betonové prstence. V případě změny nivelety, kterou by došlo ke znemožnění ovládání vodovodních armatur, bude nutno tyto vyměnit na náklady investora stavby.

Dotčené poklopy musí být výškově upraveny podle postupu stanoveného výrobcem šachet a poklopů (betonové prstence apod.). Výškově upravovaná skladba jednotlivých kanalizačních šachet bude řešena na místě stavby s pověřeným pracovníkem naší společnosti (p. Vavroušek M. – mob. 734 447 391, e-mail:vavrousek@vhs-sitka.cz). Jestliže dojde ke změně využití pozemku (stávající zelená plocha nebo chodník za komunikaci) je nutno poklopy vyměnit za odolávající patřičnému novému zatížení. Kanalizační poklopy umístěné v místě dotčeném pokládkou živičných ploch požadujeme vyměnit za samonivelační (typ ACO – City Top s rámem Bituplan pro třídu zatížení D400).

V případě střetu trasy obrub se stávajícími poklopy požadujeme obruby v místě poklopů řešit vytvořením zálivů z obrub. V žádném případě nebudeme souhlasit s výškovým dělením poklopů.

Stavbou nesmí dojít ke snížení minimálního a nadměrného navýšení krytí našeho vedení. Veškeré nutné zásahy do zařízení v naší správě budou hrazeny investorem stavby.

- minimálně 14 dní před započatím výkopových prací požádá investor o vytýčení vodovodního (p. Puděl J. – mob. 736 535 330, e-mail:pudel@vhs-sitka.cz) a kanalizačního (p. Vavroušek M. – mob. 734 447 391, e-mail:vavrousek@vhs-sitka.cz) potrubí na místě samém a o vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku.
- při umísťování nových objektů (podzemní kontejnery, sloupy VO, stromy, křoviny apod.) je nutno dodržet ochranná pásma vodovodního a kanalizačního vedení. Ochranná pásma jsou v souladu s ustanovením §23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5m
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5m
 - c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- před zásypem musí být přizván odborný geodet k provedení zaměření výškově upravovaných kanalizačních poklopů. Zaměřené hodnoty budou udány v souřadnicích (S-JTSK a Bpv). Požadujeme jedno paré zaměření v tištěné podobě a na CD. Bez předání zaměření nebude vydán protokol o kontrole stavby a nebudeme souhlasit s jejím užíváním.

