



Vyjádření o existenci podzemního vedení VO

Název akce : Úpravy ul. Za Zahradami – Labutí

Při realizaci výše uvedené stavby **dojde** ke styku s podzemním vedením VO.

- Při práci v ochranném pásmu 1m od kabelu VO nepoužívat mechanizace a dbát zvýšené opatrnosti – zaměřit.
- Každé poškození kabelu nahlásit firmě Marius Pedersen a.s.
- Před zahrnutím výkopu požádat firmu Marius Pedersen a.s. o kontrolu kabelového vedení VO.
- V případě ukončených terénních úprav provede firma Marius Pedersen a.s. jejich kontrolu, nutno nahlásit.

Kontakt na firmu Marius Pedersen a.s., tel. 585 012 165.

Ve Šternberku 9.8.2018

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Šternberk
Uničovská 2250/64, 785 01 Šternberk
DIČ: CZ42194920
-3-

Ing. Jan Jurdič
jan.jurdic@mariuspedersen.cz



Za zahradmi x Labutí

Vytvořil: Jan Jurdič
Datum: 09.08.2018 07:07
Měřítko: 1:500

