



Všetkým známým zájemcom

V Bratislave dňa 09.07. 2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Názov zákazky: **Rekonštrukcia striech objektov SŠHR SR**
Vyhlásené: vo vestníku VO č. 145/2021 zo dňa 22.06.2021 pod číslom 30046 - WYP

Dňa 08.07.2021 a bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Týmto Vám predkladáme vysvetlenie:

časť zákazky: **Rekonštrukcia strechy skladu A1, závodu Brodnianka, k.ú. Kysucké Nové Mesto**

Otázka č. 1:

žiadame VO o vysvetlenie pre Strechy - Kysucké Nové Mesto:

Prosíme Vás o vyjadrenie k profesii ELI. Nakoľko v priloženej fotodokumentácii je značné vidieť bleskozvod, pre ktorý pri rekonštrukcii strechy bude nutná demontáž a následné opätovná montáž. Pričom vo výkaze výmer nie je vôbec spomenutý.

Odpoveď č.1:

Pri rekonštrukcii strechy bolo uvažované s opravou len po krajoch strechy, kde bola značne poškodená krytina-atika a nie celoplošne. V tomto prípade nie je nutné demontovať a naspäť montovať vedenie bleskozvodu na povrchu strechy.

Vedenie bleskozvodu je od atiky cca 2 metre a zvisle vedie v dvoch bodoch na strane. Ak sa bude realizovať oprava v danom mieste, kde sa nachádza aj zvod bleskozvodu, je dostačujúca len prekládka. Bleskozvody nie sú kotvené v streche.

S pozdravom

Mgr. Silvia Jančová
za verejného obstarávateľa