

## **ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

### **Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany**

#### **Predmet zákazky**

**Výkon kontrol, opráv a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, výkon kontrol a opráv požiarneho vodovodu, tlakových skúšok hydrantových hadíc a výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarneho uzáverov v nemocniciach UNB na obdobie 24 mesiacov.**

Predmetom zákazky je priebežné poskytovanie služieb spojených s vykonávaním kontrol, opráv a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, kontrol a opráv požiarneho vodovodu, tlakových skúšok hydrantových hadíc a preventívnej údržby a prehliadky požiarneho uzáverov v nemocniciach UNB v súlade s uvedenou špecifikáciou na obdobie 24 mesiacov.

#### **Miesto plnenia**

Miestom plnenia sú Nemocnice UNB:

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Nemocnica akad. L. Déreza, Limbová 5, 833 05 Bratislava, vrátane ubytovne

Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

ŠGN Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava, vrátane ubytovne

#### **Špecifikácia predmetu zákazky**

##### **Hasiace prístroje:**

- výkon kontrol hasiacich prístrojov v zmysle Vyhlášky č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
- výkon opráv a plnenie hasiacich prístrojov v zmysle Vyhlášky č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
- výkon tlakových skúšok hasiacich prístrojov v zmysle § 20 a § 21 Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
- bezodplatný odvoz a ekologická likvidácia vyradených hasiacich prístrojov
- nákup nových akcieschopných hasiacich prístrojov
- v UNB sú hasiace prístroje od výrobcu: VÍTKOVICE HTB (ETS Ostrava), KODRETA, TEPOSTOP, HASTEX & HASPR, KOVOSLUŽBA, NEURUPPIN, ALBECO, REHAS, HASPO, GLORIA, IBS, SIEL, SANAL, Gefil S.A..

##### **Zariadenia na dodávku vody:**

- výkon kontrol zariadení na dodávku vody (vonkajšie požiarne vodovody, vnútorné požiarne vodovody, hadicové zariadenia) a tlakových skúšok požiarneho hadíc v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
- výkon opráv vnútorných požiarneho vodovodu a hadicových zariadení (súčasťou nie sú prípadne nutné stavebné a vodoinštalčné práce) vrátane odvozu vyradených (demonovaných) vodovodných komponentov

##### **Požiarne dvere:**

- výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarneho dverí v zmysle § 9 Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru
- v UNB sú požiarne dvere od výrobcov: Kronodor, Porta, Pyrobatys, Masonita CZ Jihlava, Turany, Vektor družstvo (po 2 rokoch)

##### **Požiarne klapky**

- výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarneho klapiek v zmysle § 9 Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru
- požiarne dvere od výrobcov: MANDIK GROUP, IMOS-Systemail, s.r.o

##### **Evidencia požiarneho zariadení**

- spracovanie evidencie všetkých požiarneho zariadení (s minimálne požadovaným rozsahom údajov - názov výrobcu, typ, výrobné číslo, rok výroby, umiestnenie hasiaceho prístroja; ev. číslo a

umiestnenie zariadení na dodávku vody; názov výrobcu, typ, výrobné číslo požiarneho uzáveru) s uvedením posledného termínu vykonania kontroly a tlakovej skúšky hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody a s uvedením posledného termínu vykonania preventívnej údržby a prehliadky požiarneho uzáverov v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- viesť evidenciu všetkých požiarneho zariadení objednávateľa (hasiace prístroje, zariadenia na dodávku vody, požiarne uzávery) aj s termínmi posledných kontrol, tlakových skúšok a preventívnej prehliadky alebo údržby, vrátane nascanovaných záznamov z kontrol a hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody, do ktorej má verejný obstarávateľ zabezpečený online prístup prostredníctvom portálu – webovej aplikácie uchádzača. Tieto evidencie požaduje verejný obstarávateľ viesť v aktuálnom čase a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Služby budú poskytované v rozsahu všeobecných záväzných právnych predpisov pre oblasť ochrany pred požiarmi a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa za predpokladu dodržania lehôt stanovených legislatívnymi predpismi.

Výsledkom každej vykonanej skúšky/kontroly/preventívnej prehliadky a údržby musí byť vyhotovený písomný doklad/protokol/zápis.

Cena za opravu hasiaceho prístroja alebo vnútorného požiarneho vodovodu musí zahŕňať všetky súvisiace náklady ako sú spotrebný materiál, práca technika, cestovné náklady a pod.,

Opravu prenosného hasiaceho prístroja je možné vykonať aj formou výmeny hasiaceho prístroja za ekvivalentný prenosný hasiaci prístroj s rovnakou náplňou, rovnakým množstvom náplne, minimálne rovnakým rokom výroby a od niektorého z výrobcov: VÍTKOVICE HTB (ETS Ostrava), KODRETA, TEPOSTOP, HASTEX & HASPR, KOVOSLUŽBA, NEURUPPIN, ALBECO, REHAS, HASPO, GLORIA , IBS, SIEL, SANAL.

Požadujeme dodržať 12 mesačnú lehotu pre výkon kontrol hasiacich prístrojov, zariadení na dodávku vody a požiarneho uzáverov a 60 mesačnú lehotu pre výkon tlakových skúšok hasiacich prístrojov, od poslednej kontroly/tlakovej skúšky.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto špecifikácie pre vyhotovenie cenovej ponuky je formulár (formát excel) :

**ŠPECIFIKÁCIA A CENA PREDMETU ZÁKAZKY**

**Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany.**