



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým záujemcom

Košice, 17.06.2021

Vec:

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 2

Na základe žiadosti jedného zo záujemcov Vám v súlade s ustanovením § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytujeme nasledovné vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 2 k zákazke **28650 - MST Motorová nafta do nádrže**

Otázka č. 1

Vážený obstarávateľ,

dovoľujem si Vás upozorniť, že v opise predmetu zákazky Požadované technické parametre je potrebné opraviť parametre v súlade s platnou technickou normou a to nasledovne:

obsah vody:

od roku 2018 je pre obsah vody zmena v jednotkách v ktorých sa vyjadruje výsledok, mg/kg sa zmenili na %(m/m)...limit zostal,

ale musí sa vyjadrovať v nových jednotkách, takže správne je nasledovne:

Obsah vody ... merná jednotka % (m/m) max. 0,020

mazivosť:

udáva sa už iba priemer oderovej stopy, bez výrazu korigovaný...

Mazivosť, priemer oderovej stopy (wsd 1,4) pri 60°C ... merná jednotka μm max. 460.

Uvedené opravy sú následne uvedené aj v prílohe.

Odpoveď:

Obstarávateľ upravil Opis predmetu zákazky (vid' upravené SP). Na strane obstarávateľa došlo k chybe v písaní, za čo sa ospravedlňujeme.

Zároveň obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk na deň 07.07.2021.