

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 07.07.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 19 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p><u>Otázky k časti ELI :</u></p> <p>Chýba svetelný panel. Mal by byť v objekte hala filtrov č.1, ale nie je spomenutý ani v TS a v rozvážači RS2A nie je vývod na jeho napojenie.</p> <p>Nevieme ako si vysvetliť nasledovné – uvedené v TS:</p> <p>V úpravni vody je navrhované nové núdzové osvetlenie s centrálnym núdzovým zdrojom (AC 230V / 50Hz). Bude použitý centrálny núdzový zdroj, špeciálne určený pre systémy núdzového osvetlenia. Centrálne je riešené s takými parametrami, aby bola dodávka el. energie pre núdzové svietidlá zabezpečená po dobu min. 60 min.</p> <p>CBS vo výkaze výmer nie je.</p> <p>V popise svietidla je uvedené, že napr. <b>Svietidlo NP3 - pre núdzové osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom</b></p> <p>Vo VV sú núdzové svietidlá autonómne s vlastným zdrojom.</p>



TATRA TENDER

	<p>Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie vyššie uvedených nezrovnalostí.</p>
	<p><b>Odpoveď:</b></p> <p>V projekte je navrhovaný centrálny batériový systém pre núdzové osvetlenie – je riešený v časti „PS 0206 - Káblové NN rozvody a elektroinštalácia“ kde sa nachádza aj v rozpočte. Svietidlá sú riešené v elektrotechnickej časti jednotlivých stavebných objektov. Vo výkaze výmer týchto stavebných objektov sú uvedené svietidlá pre núdzové osvetlenie s „centrálnym zdrojom“, nie autonómne svietidlá.</p>