

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave dňa 08.07.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 22 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika** realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov				
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď			
1	Otázka:			
	Vo výkaze výmer stavebného objektu: "SO 0201 Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy, Príprava stavby" nesúhlasí počet dverí s výkresmi v projektovej dokumentácii (pôdorysy + výpis dverí) - vo výkaze výmer chýba 5 ks dverí, vysvetlí verejný obstarávateľ tento rozdiel resp. doplní výkaz výmer.			
	Odpoveď:			
	V rámci výkazu výmer bude pozmenená položka 166 a pozmenená a rozpisovaná položka 167 a to nasledovne:			
	166	Montáž hliníkových dverí	m	80,300
	167a	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s hliník. zárubňou 1200x2100 mm-1/L	ks	1,000
	167b	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s hliník. zárubňou 1000x2000 mm-12/P	ks	2,000



TATRA TENDER

	167c	Dvere hliníkové požiarne presklené s hliníkovou zárubňou-3/L,4/L,5/L	m2	29,560
2	<p>Otázka:</p> <p>Vysvetlí verejný obstarávateľ, kde sa v súťažných podkladoch nachádzajú výkresy a výpisy materiálov pre jednotlivé kompozitné konštrukcie, ktoré sa nachádzajú v stavebných objektoch, respektíve doplní verejný obstarávateľ tieto podklady, ktoré sú nevyhnutné na ich korektné ocenenie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Vo výkaze výmer je pod položkou uvedené ako súbor – dodávka kompozitného materiálu.</p> <p>Dokumentácia k jednotlivým kompozitným konštrukciám označeným v projektovej dokumentácii – vyhotoví zhotoviteľ ako dielenskú dokumentáciu v rámci dodavky v rozsahu požadovaných zmien. Rozmery jednotlivých konštrukcií sú totožné s jestvujúcim stavom oceľových konštrukcií ako aj konštrukcií z výkresovej časti PD</p>			
3	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer objektu Potrubné rozvody kalových polí sú v pol.č. 1819 a 1820 trativody z drenážnych rúrok DN 100 a v PD z DN 150. Vysvetlí verejný obstarávateľ tento rozdiel prípadne opraví výkaz výmer.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Vo výkaze výmer „SO 0202“ v pol. č. 1819 a v pol.č.1820 sa opravuje svetlosť potrubí na „DN 150“</p>			
4	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer stavebného objektu: "SO 0201 Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy, Príprava stavby" v pol. č. 6 je nesprávna merná jednotka "m2" má byť "m3" ide o výkopy.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Vo výkaze výmer „SO 0201“ v pol. č. 6 sa opravuje merná jednotka na „m3“</p>			