

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave dňa 13.07.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 25 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika** realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov				
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď			
1	<p>Otázka:</p> <p>Výpisy dverí nie sú v súlade s výkazom výmer, ktorý máme vyplniť. Žiadame verejného obstarávateľa o ich zjednotenie.</p>			
	<p>Odpoveď:</p> <p>V rámci výkazu výmer bude pozmenená položka 166 a pozmenená a rozpísaná položka 167 a to nasledovne:</p>			
	166	Montáž hliníkových dverí	m	80,300
	167a	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s hliník. zárubňou 1200x2100 mm-1/L	ks	1,000
	167b	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s hliník. zárubňou 1000x2000 mm-12/P	ks	2,000
	167c	Dvere hliníkové požiarne presklené s hliníkovou zárubňou-3/L,4/L,5/L	m2	29,560