

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave dňa 13.07.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 26 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika** realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov							
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď						
1	<p>Otázka:</p> <p>Jednotlivé objekty budú podľa PD zateplené predsadeným obvodovým plášťom - sendvičový oceľový panel s tepelnoizolačným jadrom hr. 120 mm.</p> <p>Vo výkaze výmer chýba pomocná oceľová konštrukcia do ktorej by sa mal predsadený obvodový plášť kotviť - doplní verejný obstarávateľ túto položku resp. vysvetlí túto nezrovnalosť.</p>						
	<p>Odpoveď:</p> <p>Oceľova konštrukcia je súčasťou položiek sendvičových panelov. V rámci upresnenia sa mení text v nasledovných položkách v tomto rozsahu:</p> <table><tr><td>174</td><td>Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad</td><td>m2</td><td>1 272,230</td></tr></table>				174	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2
174	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	1 272,230				



TATRA TENDER

175	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	1 399,453
497	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	1569,837
498	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	1569,837
796	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	2002,255
797	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	2002,255
1107	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	111,290
1108	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	111,290
1583	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	910,000
1584	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	910,000