

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 21.07.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 29 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p><b>Otázka:</b></p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie SP</p> <p>V projektovej dokumentácii je uvedené, že nové opláštenie má byť :</p> <p>Na obvodové steny namontovať nový predsadený obvodový plášť - sendvičový oceľový panel s tepelnoizolačným jadrom hr. 120 mm (vo výkresoch sa uvádza s minerálnym jadrom a tiež farebný odtieň svetlo hnedá)</p> <p>Mohol by verejný obstarávateľ špecifikovať požadovanú povrchovú úpravu z oboch strán ?</p> <p>Aká hrúbka náteru, aký druh náteru, aká požadovaná korozná ochrana ? Aký odtieň RAL ? Aký vzor plechov požaduje na vonkajšiu stranu ?</p> <p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Vyhotovenie ako aj povrchová úprava má byť prispôbena miestnym poveternostným a okrajovým podmienkam so zreteľom na druh prevádzky tak aby zabezpečila stálosť a dlhú životnosť zapracovaných materiálov.</p> <p>Povrch – Drážkovaný profil</p>



TATRA TENDER

<p>Hrúbka oplechovania 0,7/0,7 mm</p> <p>Povrchová úprava – napr. 50my PUR – Spectrum (alebo ekvivalent)</p> <p>Odtieň farby resp. RAL bude upresnené podľa požiadavky investora v priebehu výstavby (podľa vzorkovníka konkrétneho výrobcu). Treba uvažovať pri cenotvorbe s farebným prevedením štandardných odtieňov napr.:</p> <p>Svetlohnedá – RAL 1014</p> <p>Kávová – RAL 8001</p> <p>Svetlomodrá – RAL 5012</p> <p>Tmavomodrá – RAL 5010</p> <p>Biela – RAL 9003</p> <p>Oceľova konštrukcia je súčasťou položiek sendvičových panelov. V rámci upresnenia sa mení text v nasledovných položkách v tomto rozsahu:</p>			
174	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	1 272,230
175	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	1 399,453
497	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	1569,837
498	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	1569,837
796	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	2002,255
797	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	2002,255
1107	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	111,290
1108	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	111,290
1583	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mm vrátane všetkých súvisiacich náklad	m2	910,000
1584	Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt	m2	910,000