

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave dňa 31.08.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 59 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>V objekte SO 0201 - Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy - oddiel ZAKLADANIE - položky č. 13 - 16 - Betón základových dosiek železový tr. C30/37 - o výmere 51,155 m³ , podľa projektovej dokumentácie je výmera betónu C30/37 pre dané dosky 49,425 m³ .. čo by odpovedalo položke č. 13 ak je pridaná nejaká rezerva. Položky č. 14 a 15 Debnenie stien - o výmere 51m² neodpovedá množstvu debnenia podľa projektu - tam máme za to, že množstvo debnenia dosky je 36,6m² ..</p> <p>Žiadame preto VO o vysvetlenie týchto položiek a poprípade o zosúladenie, ak máme pravdu.</p> <p>Položky č. 17c - Debnenie pätiiek - 25m² podľa výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie je to 53,76m² (počítal isme pätky 0,7x0,7x1,4 - 6 ks a 0,6*1,2*1,4 - 6 ks)</p> <p>Tiež žiadame VO o kontrolu a zosúladenie , ak sme počítali správne.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Položky je potrebné naceniť podľa výkazu výmer. V rámci odpovede sa mení znenie položky č. 13 nasledovne:</p>



TATRA TENDER

	13	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S1 z cementu portlandského, vrátane presunu hmôt	m3	51,155
--	----	---	----	--------