

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 31.08.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 58 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

| Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov | |
|--|--|
| Číslo | Otázka / obsah žiadosti a odpoveď |
| 1 | <p>Otázka:</p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov.</p> <p>Je možné pri realizácii uvažovať s HDPE drenážnymi systémami do otvorených filtrov, nakoľko veľa popredných svetových výrobcov ponúka len HDPE variant ?</p> |
| | <p>Odpoveď:</p> <p>Nie. Nie je možné meniť v projekte dané materiálové vyhotovenie drenážneho systému do otvorených filtrov.</p> |