

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave dňa 07.07.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 17 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Žiadame doplniť výpisy zámočníckych výrobkov a kompozitných výrobkov pre všetky stavebné objekty. Chýbajú tvary a rozmery kompozitných prvkov ako schodiská, ochozné lávky z pororoštov, zvodidlá, prístrešky, zábradlia.
	Odpoveď: Vo výkaz výmer je pod položkou uvedené ako súbor – dodávka kompozitného materiálu. Dokumentácia k jednotlivým kompozitným konštrukciám označeným v projektovej dokumentácii – vyhotoví zhotoviteľ ako dielenskú dokumentáciu v rámci dodavky v rozsahu požadovaných zmien. Rozmery jednotlivých konštrukcií sú totožné s jestvujúcim stavom oceľových konštrukcií ako aj konštrukcií z výkresovej časti PD.
	Otázka:



TATRA TENDER

2	<p>V objekte „SO 0201 Stavebné úpravy objektov I.stupňa“ sú navrhnuté pilóty. K uvedeným konštrukciám nie je k dispozícii projektová dokumentácia. Žiadame o jej doplnenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Pre exteriérové zásobníky sa zrealizujú základové dosky podopierané rastrom pilót.</p> <p>Pre zásobník koagulantu (hlinitého a železitého) sa zrealizuje základová doska 4,0 x 4,0 m, 0,60 m hrubá, podopretá 16-timi mikropilótami. Predpokladá sa zásobník s tiažou 55 kN, objem 40 m³ koagulantu s tiažou 540 kN, celkom s doskou 915 kN.</p> <p>Pre zásobník hydroxidu vápenatého (Ca(OH)₂) sa zrealizuje základová doska 3,5 x 3,5 m, 0,45 m hrubá, podopretá 9-timi mikropilótami. Predpokladá sa zásobník s tiažou 133 kN, objem 40 m³ vápna s tiažou 560 kN, celkom s doskou 830 kN.</p> <p>Základové dosky sú z betónu STN EN 206-1 C25/30-χC2-Cl 0,4-D_{max} 16 mm, betonárska výstuž B500 B.</p> <p>Súčasťou vysvetlenie je ako samostatná príloha priložený doplnený výkres E.1.2-07 TVAR ZÁKLADOVÝCH DOSIEK A SKLADBA MIKROPILÓT.</p>