



PÔDORYS 2.NP - NOVÝ STAV
M = 1:50

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCH STIEN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
2.01	SPOJOVACIA CHODBA	55,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	
2.02	STROJOVNÁ ODVLHČOVACÍCH JEDNOTIEK	237,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	

Poznámka:

- nechránené pozinkované alebo nerezové potrubie v exteriéri tepelne izolovať samolepiacou izoláciou hr. min. 19MM, a nalepiť ochrannú AL. fóliu odolnú voči UV žiareniu
- pri montáži je potrebné koordinovať s ostatnými profesiami
- montáž je potrebné prispôsobiť skutočnému stavu stavby



Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. P. Kozák	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Kozák	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice		
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby		



E-mail: enviroline@enviroline.sk
Mobil: 0911 447 791
Tel: 055 / 622 57 05
Fax: 055 / 625 41 52

STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY	ČÍSLO ZAKAZKY: 0810605	PARE:
AKCIA: Starina – úpravná vody a zdvojenie prírodného potrubia	DÁTUM: 01. 2015	
OBJEKT: S0 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy OBJEKT PREPOJENIA HALY FILTROV – VZDUCHOTECHNIKA	MIERKA: 1:50	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.3.4–2
PRÍLOHA: Pôdorys 2.NP – nový stav		