

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- 4M126...** - Technologické zariadenie, popis vid v zoznam strojov a zariadení (napr. 4M126, 4M127...)
- CS....** - Oddelená ovládacia jednotka motorového pohonu uzáveru na potrubí (súčasť dodávky strojenj častí), napájanie Un=400V/50Hz, min. IP44, komunikácia s nadradeným systémom Profibus-DP
- MS....** - Miestna ovládacia skrinka el. zariadenia s prepínačom "Ručne-0-Automaticky", so signalizáciou chodu a poruchy zariadenia na pomocnej konštrukcii z nerezových profilov

POZNÁMKA:

- Projekt rieši výkresovú dokumentáciu pomocných nosných ocelových konštrukcií pre elektrické zariadenia, tieto sa musia vyrobiť podľa dodávateľskej (výrobnej) dokumentácie
- Trasovanie káblových rebrikov prispôbiť definitívne pozícii potrubia technologických zariadení pri realizácii

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa)
- Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa)
- 415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (vid Technická správa)
- Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
- Doplnkové ochranné opatrenia

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S




IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. A. Illéš		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Illéš	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnídiak	 s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby				
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605
AKCIA: Starina – úpravná vody a zdvojenie prírodného potrubia				DÁTUM: 01. 2015
OBJEKT: PS 0206 – Káblové NN rozvody a elektroinštalácia				MIERKA: 1:100
PRÍLOHA: ČERPACIA STANICA – 1.PP				ČÍSLO PRÍLOHY: G.2–3