



s.r.o. KOŠICE

Františkánska 5, 040 01 KOŠICE




IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. Ľ. Orosi		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Illéš	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	 s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby					
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605	PARÉ:
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia				DÁTUM: 01. 2015	
OBJEKT: SO 0201 – Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy ELEKTROINŠTALÁCIA				MIERKA: -	ČÍSLO PRÍLOHY: E.1.3-5
PRÍLOHA: ZOZNAM KÁBLOV A VODIČOV					

Ozn. obvodu	Kábel		Napájací rozvádzač	Koncové zariadenie, vývod		
	Počet	Druh		Ozn.	Popis	Miestnosť
3WL01	1	CYKY-J 5x4	RS3	XC1	Zásuvkový obvod	1.10
3WL02	1	CYKY-J 5x4	RS3	XC1	Zásuvkový obvod	1.11
3WL03	1	CYKY-J 5x4	RS3	XC1	Zásuvkový obvod	1.12
3WL04	1	CYKY-J 5x4	RS3	XC1	Zásuvkový obvod	0.01
3WL05	1	CYKY-J 5x4	RS3	XC1	Zásuvkový obvod	0.01
3WL06	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	P	Svetelný obvod	1.12
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.12
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.12
3WL07	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	QS	Svetelný obvod	1.09
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	1.09
3WL08	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	RS	Svetelný obvod	1.03
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	1.03
3WL09	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	RS	Svetelný obvod	1.03
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	1.03
3WL10	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	QS, RS	Svetelný obvod	1.03, 1.04, 1.13
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	1.03, 1.04, 1.13
3WL11	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	RS	Svetelný obvod	1.03
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	1.03
3WL12	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	Q	Svetelný obvod	1.11
3WL13	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	QS, RS	Svetelný obvod	1.04
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	1.04
3WL14	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	Q	Svetelný obvod	1.11
3WL15	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	Q	Svetelný obvod	1.11
3WL16	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	QS	Svetelný obvod	1.10
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	1.10
3WL17	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	Q	Svetelný obvod	1.10
3WL18	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	Q	Svetelný obvod	1.11
3WL19	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	QS, RS	Svetelný obvod	0.04, 0.06
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	0.04, 0.06
3WL20	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	QS, RS	Svetelný obvod	0.03, 0.05
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	0.03, 0.05
3WL21	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	RS	Svetelný obvod	0.01
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	0.01
3WL22	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	RS	Svetelný obvod	0.01
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	0.01
3WL23	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	RS	Svetelný obvod	0.01
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	0.01
3WL24	1	CYKY-J 5x1,5	RS3	QS	Svetelný obvod	0.03, 0.04
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - pohybové snímače	0.03, 0.04
3WL25	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	R	Svetelný obvod	1.10
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.10
3WL26	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	R	Svetelný obvod	1.11
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.11
3WL27	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	R	Svetelný obvod	1.11
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.11
3WL28	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	R	Svetelný obvod	1.11
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.11
3WL29	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	R	Svetelný obvod	1.11
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.11
3WL30	1	CYKY-J 4x1,5	RS3	M1	Obvod pre nástenný ventilátor	1.10
3WL31	1	CYKY-J 4x1,5	RS3	M1	Obvod pre nástenný ventilátor	1.10
3WL32	1	CYKY-J 4x1,5	RS3	M2	Obvod pre nástenný ventilátor	1.12
-	1	CYKY-J 3x1,5	KU68	-	prepoje krabička - svetlo	-
3WL33	1	CYKY-J 5x2,5	RS3	VV	Voľný vývod pre napojenie el. brány	1.01
3WL34	1	CYKY-J 3x2,5	RS3	-	Zásuvkový obvod TUV	1.18
3WL35	1	CYKY-J 3x2,5	RS3	EH	Zásuvkový obvod pre el. konvektor	1,15
3WL36	1	CYKY-J 3x2,5	RS3	EH	Zásuvkový obvod pre el. konvektor	1,15
3WL37	1	CYKY-J 3x2,5	RS3	EH	Zásuvkový obvod pre el. konvektor	1.18

Ozn. obvodu	Kábel		Napájací rozdávzač	Koncové zariadenie, vývod		
	Počet	Druh		Ozn.	Popis	Miestnosť
3WL38	1	CYKY-J 3x2,5	RS3	-	Zásuvkový obvod 230V	1.18
3WL39	1	CYKY-J 3x1,5	RS3	D, P	Svetelný obvod	1.15, 1.16, 1.17, 1.18
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.15, 1.16, 1.17, 1.18
3WS1	1	J-H(St)H	RS3	MSO2	Ovládacia skrinka osvetlenia MSO2	-
3WS2	1	J-H(St)H	RS3	MSO4	Ovládacia skrinka osvetlenia MSO4	-
21.	1	NHXXH-J 3x2,5	CBS	NP4,NB3	Obvod núdzového osvetlenia	0.03, 0.05
22.	1	NHXXH-J 3x2,5	CBS	NP4,NB3	Obvod núdzového osvetlenia	0.03, 0.05
23.	1	NHXXH-J 3x2,5	CBS	NP4,NB3	Obvod núdzového osvetlenia	1.03, 1.04, 1.13
24.	1	NHXXH-J 3x2,5	CBS	NP4,NB3	Obvod núdzového osvetlenia	1.03, 1.04, 1.12
CBS-RS3	1	CYKY-J 3x2,5	CBS	-	Signál z rozvádzača RA13	-
WU0	1	FeZn Ø10	UZEM	HUP	Hlavná uzemňovacia prípojnica	-
WU1	1	H07V-K 10 žž	HUP	RS3 (PEN)	Uzemňovacia prípojnica rozvádzača	-
-	1	H07V-K 10 žž	HUP	-	Hlavné ochranné pospájanie	-
-	1	H07V-K 6 žž	-	-	Ochranné pospájanie	-