



LEGENDA MIESTNOSTÍ

C.M.	NAZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCH STIEN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
2.01	HALA FILTROV KOMUNIKAČNÉ PLOCHY	1004,0	KERAMICKÁ DLAŽBA + KOMPOZITOVÉ PODLAHY A ROŠTY	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + SADRKOKART. PROTIPÓŽIARNY	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 mm
2.02	FILTRACNÉ JEDNOTKY	393,3	BETÓNOVÝ POTER	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMIETKA	
2.03	FILTRACNÉ JEDNOTKY	393,3	BETÓNOVÝ POTER	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMIETKA	
2.04	POMALE MIEŠANIE	178,2	BETÓNOVÝ POTER	ŠTUKOVÁ OMIETKA	ŠTUKOVÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 mm

Poznámka:

- nechránené pozinkované alebo nerezové potrubie v exteriéri tepelne izolovať samolepiacou izoláciou hr. min. 19MM, a nalepiť ochrannú AL. fóliu odolnú voči UV žiareniu
- pri montáži je potrebné koordinovať s ostatnými profesiami
- montáž je potrebné prispôbiť skutočnému stavu stavby

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCE NEZMENENÉ KONŠTRUKCIE:

- OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO Z TEHL hr.: 250, 300 A 375 mm NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- OCELOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE:

- NOVÉ VNÚTORNÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC hr. 250 a 300 mm NA LEPIACU MALTU
- NOVÉ BETONOVÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ KONŠTRUKCIE Z KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV

- POŠKODENÉ A ZAVLNUTÉ OMIETKY VYSPRÁVIť - NOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA
- REPROFILÁCIA POŠKODENÝCH A ZAVLNUTÝCH BETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ + VÁTER MECHANICKÝ ODOLNÝ, CHEMICKY ZATAŽITEĽNÝ NA BÁZE EPOXIDOVEJ ŽIVICE, ODOLNÝ VOČI OTERU A NARAZU



Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVÁL: Ing. P. Kozák	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Kozák	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidlák
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice	STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY	AKCIA: Starina – úpravná vody a zdvojenie prírodného potrubia	
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy HALA FILTROV č.1 – VZDUCHOTECHNIKA	PRÍLOHA: Pôdorys 2.NP – nový stav	

Enviroline s.r.o. KOŠICE	ČÍSLO ZAKAZKY: 0810605	PAR: 01. 2015
E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	MIERKA: 1:100	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.1.3–3