




LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

4Lxx - Snímače výšky hladiny vody, vid zoznam strojov a zariadení G.3-30 (dodávka strojnej časti)

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa)  Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa) 
415.2 - Doplnkové ochranné spájanie (vid Technická správa)  Doplnkové ochranné opatrenia

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S




IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	<div> s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52 IČO: 31 713 645</div>
Ing. A. Illéš		Ing. A. Illéš	Ing. L. Hnidiak	
KRAJ:	Prešovský	OKRES: Snina		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby				
STAVBA:				
STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia				
OBJEKT: PS 0207 – Systém kontroly a riadenia úpravne vody				
PRÍLOHA: VODOJEM PRACÍCH VÔD – 2.NP				
ČÍSLO ZÁKAZKY:				PARÉ:
0810605				
DÁTUM:				
01. 2015				
MIERKA:		ČÍSLO PRÍLOHY:		
1:100		G.3–20		