


ČELNÝ POHĽAD

BOČNÝ POHĽAD



Popis skrine :		Plastová skrinka pre osadenie ovládačov	
Počet polí / delenie :	1 / -	Menovité pracovné napätie Un :	230 V
Rady pre prístroje:	---	Menovitý prúd In :	6 A
Počet modulov / kapacita skrine :	---	Menovitá frekvencia :	50 Hz
Šírka skrine (A) v mm:	cca 250	Prívodné vedenie :	J-H(St)H 10x2x0,8
Výška skrine (B) v mm:	cca 200	Silové vodiče v rozvádzači :	1 mm <sup>2</sup>
Hĺbka skrine (C) v mm:	cca 120	Skratová odolnosť :	min. 6 kA
Stupeň krytia :	min. IP44	Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 2007 411 - Samočinné odpojenie napájania Základná ochrana : - základná izolácia živých častí - zábrany alebo kryty Ochrana pri poruche : - samočinné odpojenie napájania -	
Mechanická odolnosť :	--		
Trieda ochrany :	II		
Materiál skrine / dveri :	plast		
Uzatváranie dveri :	skrutky		
Farba skrine :	šedá	Rozvodný systém :	1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S
Prívodné vedenie (-ia) :	vstup (-y) zhora		-
Vývodné vedenie (-ia) :	-		-
		Skratové pomery :	Ik'' ≤ 6kA, Ip ≤ 6kA
Poznámka :Pre elektro výzbroj rozvádzača je možné použiť iné zariadenia ako sú uvedené, ktoré spĺňajú predpísané parametre a charakteristiky, rozmer skrií je možné prispôbiť konkrétnym použitým zariadeniam s ohľadom na miesto osadenia. Zapojenie prístrojov a ovládacie obvody sú závislé na konkrétnych vybraných prístrojoch. Rozvádzač dodať vrátane konštrukčnej dokumentácie a príslušných výrobných dokladov.			



IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov  
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. L. Orosi		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Illéš	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice			
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby			
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY			
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia			
OBJEKT: SO 0201 – Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy ELEKTROINŠTALÁCIA			
PRÍLOHA: Ovládacia skrinka osvetlenia – MSO 4			
ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605		PARÉ:	
DÁTUM: 01. 2015			
MIERKA: -		ČÍSLO PRÍLOHY: E.1.3-8	

**Enviroline**  
s.r.o. KOŠICE

E-mail: enviroline@enviroline.sk  
Mobil: 0911 447 791  
Tel: 055 / 622 57 05  
Fax: 055 / 625 41 52

ID00: 31 713 645



