



s.r.o. KOŠICE

Františkánska 5, 040 01 KOŠICE




IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov  
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. Ľ. Orosi		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Illéš	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	 s.r.o. KOŠICE E-mail: <a href="mailto:enviroline@enviroline.sk">enviroline@enviroline.sk</a> Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby					
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605	PARÉ:
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia				DÁTUM: 01. 2015	
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy Stavebné úpravy vodojemu pracích vôd – ELEKTROINŠTALÁCIA				MIERKA: -	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.10.2-6
PRÍLOHA: ZOZNAM KÁBLOV A VODIČOV					

Ozn. obvodu	Kábel		Napájací rozvádzač	Koncové zariadenie, vývod		
	Počet	Druh		Ozn.	Popis	Miestnosť
4WL01	1	CYKY-J 5x4	RS4	XC1	Zásuvkový obvod	1.01, 2.01
4WL02	1	CYKY-J 5x4	RS4	XC1	Zásuvkový obvod	0.01
4WL03	1	CYKY-J 3x1,5	RS4	P,S	Svetelný obvod	2.01, 2.02, 2.03
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	2.01, 2.02, 2.03
4WL04	1	CYKY-J 3x1,5	RS4	S	Svetelný obvod	1.01
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	0.01, 1.01
4WL05	1	CYKY-J 3x1,5	RS4	R	Svetelný obvod	0.01
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	0.01, 1.01
25.	1	NHXXH-J 3x2,5	CBS	NP4,NB3	Obvod núdzového osvetlenia	2.01, 2.02, 2.03, 1.01, 0.01
CBS-RS4	1	CYKY-J 3x2,5	CBS	-	Signál z rozvádzača RS4	-
WU0	1	FeZn Ø10	UZEM	HUP	Hlavná uzemňovacia prípojnica	-
WU1	1	H07V-K 6 žž	HUP	RS4 (PEN)	Uzemňovacia prípojnica rozvádzača	-
-	1	H07V-K 6 žž	HUP	-	Ochranné pospájanie	-