



s.r.o. KOŠICE

Františkánska 5, 040 01 KOŠICE




IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. Ľ. Orosi		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Illéš	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	 s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby					
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605	PARÉ:
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia				DÁTUM: 01. 2015	
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy Stavebné úpravy potrubného kolektora – ELEKTROINŠTALÁCIA				MIERKA: -	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.11.2-3
PRÍLOHA: ZOZNAM KÁBLOV A VODIČOV					

Ozn. obvodu	Kábel		Napájací rozdávzač	Koncové zariadenie, vývod		
	Počet	Druh		Ozn.	Popis	Miestnosť
2AWL33	1	CYKY-J 5x4	RS2A	XC1	Zásuvkový obvod	0.01
2AWL34	1	CYKY-J 5x4	RS2A	XC1	Zásuvkový obvod	0.01
2AWL35	1	CYKY-J 5x2,5	RS2A	P	Svetelný obvod	0.01
2AWS35	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - tlačidlá	0.01
2AWL36	1	CYKY-J 5x2,5	RS2A	P	Svetelný obvod	0.01
2AWS36	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia - tlačidlá	0.01
-	1	CYKY-J 3x1,5	-	-	Prepoje krabička - svetlo	-
-	1	CYKY-O 4x1,5	-	-	Prepoje krabička - pohybové snímače	-
20.	1	NHXXH-J 3x2,5	CBS	NP3,NB3	Obvod núdzového osvetlenia	0.01
WU0	1	FeZn Ø10	UZEM	HUP	Hlavná uzemňovacia prípojnica	-
WU1	1	H07V-K 10 zž	HUP	RS2A (PEN)	Uzemňovacia prípojnica rozvádzača	-
-	1	H07V-K 10 zž	HUP	-	Hlavné ochranné pospájanie	-
-	1	H07V-K 6 zž	-	-	Ochranné pospájanie	-