



Poznámka:

- nechránené pozinkované alebo nerezové potrubie v exteriéri tepelne izolovať samolepiacou izoláciou hr. min. 19MM, a nalepiť ochrannú AL. fóliu odolnú voči UV žiareniu
- pri montáži je potrebné koordinovať s ostatnými profesiami
- montáž je potrebné prispôsobiť skutočnému stavu stavby



Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



s.r.o. KOŠICE

E-mail: enviroline@enviroline.sk
Mobil: 0911 447 791
Tel: 055 / 622 57 05
Fax: 055 / 625 41 52

VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
Ing. P. Kozák	Ing. P. Kozák	Ing. L. Hnidiak
KRAJ:	Prešovský	OKRES: Snina
INVESTOR:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice	
STUPEŇ:	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	
STAVBA:	STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY	
AKCIA:	Starina – úprava vody a zdvojenie prírodného potrubia	
OBJEKT:	S0 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy HALA FILTROV č.1 – VZDUCHOTECHNIKA	
PRÍLOHA:	Rez A–A’ – nový stav	
ČÍSLO ZAKAZKY:	PARÉ:	
0810605		
DÁTUM:	MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
01. 2015	1:50	E.2.1.3–4